



Obec Malý Újezd

Projekt: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**

Veřejná zakázka: Obecní dům Vavřineč č.p. 9

Zadavatel:

Název: obec Malý Újezd
Sídlo: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. David Kopecký, starosta obce
Telefon: 315 624 168, 724 179 537
E-mail: obec.mu@malvujezd.cz
Datová schránka: j9ujdtq

Veřejná zakázka:

Název: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Druh: **veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní veřejná zakázka**
Financování: **veřejná zakázka bude financována z veřejných prostředků - mj. spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:**

- Poskytovatel podpory/Správce programu: **Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR**
- Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
- Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**
- Jedinečný příznak projektu: **283 BF 20**
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. **MPO 118473/2022, PID: MIPOX040RT55.**

Zadávací řízení:

Druh: **otevřené řízení**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (zadávací řízení zahájeno uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele dne 28.8.2023) obdržel dne 19.9.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

U položky objektu SO 02C kapitoly 711 Izolace proti vodě "Hydroizolace pro zelené střechy ochran.textilie včetně dodávky fólie tl.1,5mm" je rozpor z projektem, kde je ve skladbách ST2.1, ST2.2 a ST4 uvedena primární hydroizolace pláště střechy PVC svařovaná 1,8mm. Platí tedy tloušťka uvedená ve výkazu výměr?



Odpověď na dotaz č. 1:

Platí izolace uvedená ve VV (1,5mm PVC) kotvená přes TI (PUR+spádová vrstva) do podkladního betonu stropní desky. Na fólii bude pravda zelená střecha, ale vzhledem k jistotě nestržení větrem je navrženo kotvení!

Dotaz č. 2:

U položky 634830002 Granulát z pěnového skla (SO 02B, 713) je uvedena výměra 164,13m³ včetně ztratného 1%. Dle informací od výrobce je ovšem index stlačitelnosti tohoto materiálu 1,33, tudíž by na tloušťku uvedenou v projektu bylo potřeba výrazně více materiálu než je ve výkazu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Objem granulátu z pěnového skla je opraven v položce VV. Je zvýšeno množství - přidáno 33% na zhutnění a homogenizaci sypaného materiálu do požadovaného tvaru dle technické listu materiálu TL výrobce. Oprava VV 23-09-20.

Dotaz č. 3:

Zdvížeň posuvné dveře D1 nelze vyrobit dle nákresu ve výkazu exterierních oken a dveří, posuvné může být poze nedělená část, šlo by tedy o posun opačným směrem, případně je nutné změnit členění.

Odpověď na dotaz č. 3:

Je opraven zakres, členění a způsob otvírání dveří D1 (výplň otvorů D1+D2) ve výkresu D.1.1.20.ZM22-1 - NOVÝ STAV - PŮDORYS 1NP - ZMĚNA 23-09-20 a D.1.1.29-1.ZM22-1 - NOVÝ STAV - VYPLNĚ OTVORŮ - 1 ZMĚNA 23-09-20. Jde pouze o opravu nepřesného grafického zápisu do výkresu a tabulky výpisu prvků. Podstata, řešení a funkce dveří D1 zůstávají zachovány.

Dotaz č. 4:

U zdvížeň posuvných dveří D2 nelze zajistit požadované tepelně izolační a materiálové parametry výrobku a zároveň dodržet otevírání všech čtyř křídel. Je možná varianta s fixními bočními křídly a otevíráním prostředních.


Odpověď na dotaz č. 4:

Je opraven zakres, členění a způsob otvírání dveří D2 (výplň otvorů D1+D2) ve výkresu D.1.1.20.ZM22-1 - NOVÝ STAV - PŮDORYS 1NP - ZMĚNA 23-09-20 a D.1.1.29-1.ZM22-1 - NOVÝ STAV - VYPLNĚ OTVORŮ - 1 ZMĚNA 23-09-20. Jde pouze o opravu nepřesného grafického zápisu do výkresu a tabulky výpisu prvků. Podstata, řešení a funkce dveří D2 zůstávají zachovány.

V Malém Újezdě dne 20.9.2023

Za zadavatele:




Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd