



Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Vaše č.j.:
Naše č.j.: MSNS/9336/2015/OD-2S-Bá
Světlá nad Sázavou dne: 22.06.2015

Vyřizuje: Báčová
Telefon: 569 496 635
E-mail: posta@svetlans.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupené na základě pověření a plné moci Ing. Janem Tužilem – zástupcem společnosti TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, podalo dne 06.05.2015 u zdejšího speciálního stavebního úřadu – odboru dopravy Městského úřadu Světlá nad Sázavou žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu na místní komunikaci a chodníku v ulici U Stromečku, na komunikaci ul. Školní a v prostoru u hřbitova v k.ú. Světlá nad Sázavou.

Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Světlá nad Sázavou, Odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) vydává v souladu s § 15 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a podle § 115 stavebního zákona a na základě rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování pod č.j.: MSNS/17768/2014/OSÚ-6 ze dne 07.01.2015 a územního souhlasu č.j.: MSNS/9934/2014/OSÚ-2 ze dne 20.06.2014 potřebného dle § 15 odst. 2 stavebního zákona

STAVEBNÍ POVOLENÍ,

kterým povoluje stavebníku

Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

stavbu:

**„Stavební úpravy komunikací na poz. parc.č. 794/21, 794/70, 794/2,
odstavná plocha na poz. parc.č. 794/27, k.ú. Světlá nad Sázavou“**

*Jedná se o rekonstrukci místní komunikace a chodníku v ulici U Stromečku, oprava povrchu komunikace v ulici Školní, realizace odstavné plochy pro osobní automobily, opěrné zdi, oprava stávajících hřbitovních zdí a udržovací práce oplocení MŠ.
Dále odvodnění povrchových vod v řešeném úseku, realizace veřejného osvětlení a nezbytných přeložek inženýrských sítí.*

Stavba je rozdělena do 5 stavebních objektů:

- SO 101 Rekonstrukce místní komunikace U Stromečku
- SO 102 Odstavná plocha u hřbitova
- SO 103 Oprava povrchu chodníku na pozemku parc.č. 794/2
- SO 104 Oprava povrchu místní komunikace v ulici Školní
- SO 301 Odvodnění ulic U Stromečku a Školní

Stavba řeší změnu příčného uspořádání s výměnou konstrukčních vrstev vozovky v ulici U Stromečku v úseku od křižovatky s ulicí Havířská po konec ulice v prostoru náměstí před hřbitovem. V prostoru před hřbitovem je navržena úprava stávající zelené plochy na odstavnou plochu s krytem ze zatravnovací dlažby z recyklovaného plastu. Odstavná plocha je z důvodu zajištění vhodného výsledného sklonu navržena v nejvyšším místě cca 1,5 m nad stávajícím terénem, proto je doplněna opěrná zeď z monolitického betonu.

Dále je řešena výměna konstrukce stezky pro chodce a cyklisty podél hřbitovní zdi až po napojení na ulici Školní a oprava povrchu ulice Školní v úseku vymezeném Láneckou ulicí a základní školou. V rámci stavby budou doplněny bezpečnostní prvky v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., dále je řešeno odvodnění zpevněných ploch v zájmové oblasti pomocí navržených uličních vpustí a odvodňovacích žlábků s litinovou mříží, které jsou zaústěny do navržené kanalizace. Součástí stavby jsou dále přeložky inž. sítí a položení chrániček v rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Součástí stavby je i osazení definitivního svislého dopravního značení a dopravně inženýrských opatření během stavby.

Trvalý zábor a pozemky nebo stavby dotčené stavbou:

na pozemcích KN:

parc.č. 161/1, 161/2, 745/1, 767/2, 767/4, 794/2, 794/11, 794/21, 794/70, 1094/1 a 794/27 v k.ú. Světlá nad Sázavou.

Dočasný zábor parc.č. 161/1, 745/1, 767/2, 767/4, 794/2, 794/11, 794/68, 756/4, 794/22, 1093/3 a 1094/1 v k.ú. Světlá nad Sázavou.

Pozemky sousedící se stavbou:

parc.č. 160, 1094/6, st. 161, 750/1, st. 241, 794/32, st. 690, 794/23, st. 671, st. 672, 794/45, st. 691, 794/20, st. 1220, st. 673, 794/19, st. 674, st. 689, 162, 747/1, 767/3, 794/41, 814, 10, st. 1042, st. 1073/1, st. 1074, st. 1075, st. 1076, st. 1077, st. 164, 794/18, st. 1922, st. 675, 756/2, 794/24, st. 765, st. 160, st. 159, 756/3, 765/4, 763, 794/46, st. 694/2, 754/1, st. 2106, 1093/8, 1094/5, 1096/29 a 314/15 v k.ú. Světlá nad Sázavou..

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jan Tužil, ČKAIT - 0600708 - TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 474 55 292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, zak.číslo 142813002, datum 02/2015; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
3. Vzhledem k umístění stavby bude nutné její provádění za omezeného silničního provozu. Též je nutné zajistit bezpečný pěší provoz. Dopravní omezení bude nutné dořešit před zahájením stavby ve spolupráci s PČR.

4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Před zahájením stavebních prací investor zajistí spolu se zhotovitelem vytyčení a ochranu, v průběhu stavby, všech inženýrských sítí.
6. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na normy upravující požadavky na provádění staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. Dále budou dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb..
7. Při realizaci stavby:

Budou splněny podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, č.j.: 1073575897 ze dne 09.04.2015 a č.j.: 0100390307 ze dne 16.03.2015:

Na základě Oznámení stavebního řízení, Vám jako vlastník zařízení distribuční soustavy sdělujeme následující:

- s realizací výše uvedené stavby souhlasíme budou dodrženy podmínky provádění činností v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nn 1 kV a vn 22 kV a zděné trafostanice provozní číslo HB_0709 Světlá nad Sázavou-U Školy, dále požadujeme:

- respektovat stávající zařízení distribuční soustavy v plném rozsahu včetně ochranného pásma
- před zahájením vlastní výstavby odstavné plochy u hřbitova v ulici U Stromečku, nejpozději však současně s touto výstavbou odstavné plochy, dojde dle uzavřené „Smlouvy číslo: Z_S14_12_8120045911 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ k realizaci přeložení stávajícího podzemního kabelového vedení nn 1 kV mimo novou projektovanou odstavnou plochu parkoviště u hřbitova do pozemku mezi novou odstavnou plochou a obvodovou zdí hřbitova, a to v úseku od rozpojovací kabelové skříně nn 1 kV typu SR402 č. R189 po konec odstavné plochy u levého rohu obvodové zdi hřbitova
- projektantem této přeložky pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., jako majitele a provozovatele tohoto zařízení distribuční soustavy, je firma: PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice 1, Zelené Předměstí , projektant stavby: pan Stanislav Kropáček – tel.: 46211281, e-mail: kropacek@propen.cz
- při provádění zemních prací a terénních úprav nesmí dojít ke snížení nebo podstatnému zvýšení terénu nad stávajícím podzemním kabelovým vedením nn 1kV a vn 22 kV (je třeba dodržet nejmenší dovolené krytí podzemních vedení dle ČSN 73 6005)
- při souběhu nebo křížení stávajícího podzemního kabelového vedení nn 1kV a vn 22 kV s nově projektovanými a budovanými podzemními vedeními a zařízeními budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nn 1kV a vn 22 kV budou prováděny ručně

- nad trasou stávajícího podzemního kabelového vedení nn 1kV a vn 22 kV nesmí být skladován materiál ani přebytečná výkopová zemina
- před záhozem odkrytého stávajícího podzemního kabelového vedení 1kV a vn 22 kV bude provedena kontrola uložení kabelů, které jsou v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. a o této kontrole bude proveden samostatný zápis nebo zápis do stavebního deníku
- případné zemní a výkopové práce v blízkosti kabelových pilířů s kabelovými skříněmi nn 1kV je třeba provádět opatrně, aby nebyla narušena stabilita těchto kabelových pilířů a nedošlo k jejich vyklonění nebo pádu
- po celou dobu provádění veškerých prací spojených se stavebními úpravami a rekonstrukcí komunikací ulic U Stromečku a Školní, včetně odstavné plochy u hřbitova ve Světlé nad Sázavou i po ukončení těchto prací je třeba zachovat možnost přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN 5034-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek, bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. Stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. Stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. Stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,

3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

1. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. Stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení)
2. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
3. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech § 46 téhož zákona.

Podmínky z vyjádření společnosti TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, 582 91 Světlá n.S. ze dne 27.03.2015

Upozorňujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení, které je v naší správě.

Budou splněny podmínky z vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j.: POS/111/2014 ze dne 27.08.2014 a č.j.: 552986/15 ze dne 17.03.2015:

Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole odkrytých (ochráněných) komunikačních sítí před záhozem, potvrzený majitelem sítě společností O2 Czech Republic, a.s. (kontaktní osoba: p. Ďuriš – 602 482 995).

Budou splněny podmínky z vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 5001104817 ze dne 29.04.2015:

- plynovod STL OC DN 200
- plynovod STL PE d 50 + STL a NTL plynovodní přípojky
- plynovod NTL OC DN 100 a DN 150

S ohledem na nedostatek prostoru v ulici U Stromečku není možné dodržet vzdálenost nově vysazovaných stromů od stávajícího STL plynovodu 2 m. Bude snížena na 1,5 m a pro ochranu inž.sítí bude výsadbová jáma po celém obvodu obalena folií proti prorůstání kořenů do hloubky 1 m.

- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min 3 cm.
 - Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky (komunikace). Parkovací stání doporučujeme provést ze zámkové dlažby.
 - Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Pokud při rekonstrukci komunikace bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 80cm, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.
 - Po odtěžení konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočky T- kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo nad plynovod (a tím i komunikaci).
- obrysy kanal.šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu plynárenského zařízení
 - při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signaklizačního vodiče
 - u křížení plynovodů z materiálu OCEL bude na náklady RWE provedena diagnostika stavu potrubí
 - pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí 1 m na každou stranu.

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce plynového potrubí bude min. 500 mm.

Stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plyn. zařízení v zastavěném území obce v min. vzdálenosti 1 m a v nezastavěném území 4 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu. Pokud je sloup uzemněn, musí být zemnicí vodič uložen na opačnou stranu než je plynovod.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Jedná se o souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:
- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
 - b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
 - c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (viz KONTAKTNÍ LIST). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
- 4) bude dodržena norma ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve snění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (viz KONTAKTNÍ LIST). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i

- na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
 - 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - 14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Budou splněny podmínky z vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou č.j.: MSNS/14329/2014/OŽP ze dne 26.08.2014:

B/ Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

1. Odpady vznikající při výstavbě budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, předávány k přednostnímu využití případně odstranění na zařízení tomu určená.
 2. Odpady budou ukládány na skládky odpadů, které jsou svým technickým zabezpečením určeny k ukládání těchto odpadů.
 3. Odpady je nutné předávat pouze oprávněné osobě, doklady o předání odpadů oprávněné osobě budou předloženy orgánu odpadového hospodářství MěÚ Světlá n.S. ke kolaudaci stavby.
 4. O vznikajících odpadech bude vedena evidence dle zákona.
-
8. Stavba bude provedena stavebníkem tj.: **zhotovitel bude znám po výběrovém řízení**
 9. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
 10. Před dokončením stavby bude požádáno u zdejšího speciálního stavebního úřadu o vydání kolaudačního souhlasu.
 11. K vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží geometrický plán o zaměření stavby, příslušné revizní zprávy technických zařízení, doklady uvedené v podmínkách tohoto rozhodnutí (dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon) a doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů.
 12. Předpokládaný termín dokončení stavby, na kterou se toto stavební povolení vztahuje **10/2016.**

Odůvodnění

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 20.05.2015 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení doručáním písemného stejnopisu dotčeným orgánům státní správy. Jelikož jsou mu známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy. Dále zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické podmínky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky účastníků řízení a od všech byl dán souhlas s vydáním stavebního povolení.

Pro navrhovanou stavbu vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem vlastníků pozemků, jako účastníků řízení, zvolil speciální stavební úřad provést řízení veřejnou vyhláškou.

Protože speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník projektovou dokumentací a následujícími vyjádřeními, souhlasy účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy:

1. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, č.j.: 1073575897 ze dne 09.04.2015 a č.j.: 0100390307 ze dne 16.03.2015
2. vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 5001104817 ze dne 29.04.2015
3. vyjádření společnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j.: POS/111/2014 ze dne 27.08.2014 a č.j.: 552986/15 ze dne 17.03.2015
4. vyjádření TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Rozkoš 749, 582 91 Světlá nad Sázavou ze dne 27.03.2015
5. vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Světlá nad Sázavou č.j.:MSNS/14329/2014/OŽP ze dne 26.08.2014
6. vyjádření MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru dopravy č.j.:MSNS/5559/2015/OD-24Vy-Bá ze dne 01.04.2015
7. územní souhlas a rozhodnutí Městského úřadu Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování pod č.j.: MSNS/9934/2014/OSÚ-2 ze dne 20.06.2014 a č.j.: MSNS/17768/2014/OSÚ-6 ze dne 07.01.2015
8. vyjádření Městského úřadu Světlá nad Sázavou, OMIRR č.j.:MSNS/6330/2015/OMIRR ze dne 31.03.2015
9. vyjádření Krajské hygienické stanice, Kraje Vysočina, Jihlava, územní pracoviště č.j.:KHSV/05257/2015/HB/HOK/Vel ze dne 30.03.2015
10. vyjádření HZS Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod, č.j.: HSJI-1759-2/HB-2015 ze dne 10.04.2015
11. vyjádření KSÚSV Havlíčkův Brod č.j.: KSAÚSVPO/003023/2015 ze dne 30.03.2015
12. vyjádření Policie ČR KŘ KV ÚO DI Havlíčkův Brod č.j.: KRPI-81815-3/Čj-2014-161606 ze dne 30.03.2015

13. vyjádření NIPI Jihlava, č.j.: 081150018 (45/2015/LOR) ze dne 13.06.2015
14. Smlouvu zakládající právo provést stavbu, Římskokatolická farnost-děkanství Světlá nad Sázavou, ze dne 08.10.2014
15. Smlouvu zakládající právo provést stavbu, Kraj Vysočina, č.j.: OM 1074/2014 ze dne 11.11.2014
16. Smlouvu zakládající právo provést stavbu, pan Luboš Čermák, ze dne 09.04.2015

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Světlá nad Sázavou.

Světlá nad Sázavou dne 22.06.2015

Ing.Bc. Miroslav Peroutka
vedoucí odboru dopravy

Osvobozeno od správního poplatku podle § 8, odst.1, písm.c, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou po dobu 15 dnů.

Po uplynutí lhůty bude potvrzené rozhodnutí vráceno Městskému úřadu Světlá nad Sázavou – odboru dopravy.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis

Obdrží:

Účastník řízení - žadatel (dle § 144 správního řádu se doručuje do vlastních rukou):

TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 47455292, Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, Světlá n.S. - k vyvěšení
Město Světlá nad Sázavou
Kraj Vysočina
Luboš Čermák, Havířská 610, 582 91 Světlá nad Sázavou
Římskokatolická farnost – děkanství Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 94, 582 91
Světlá nad Sázavou

Účastníkům stavebního řízení (podle § 109 odst. stavebního zákona), kterým se v souladu s ustanovením § 144 zákona 500/2004 Sb. doručuje veřejnou vyhláškou:

Špitz Jan, Lánecká 1026, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ehrler Jiří, Horní 209, 582 91 Světlá nad Sázavou
Ehrlerová Miluše, Horní 209, 582 91 Světlá nad Sázavou
Rajdl Karel, Havířská 611, 582 91 Světlá nad Sázavou
Havel Zdeněk, Havířská 608, 582 91 Světlá nad Sázavou
Korejtková Dagmar, U Stromečku 609, 582 91 Světlá nad Sázavou
Urban Jiří, Rejskova 614/8, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Folejtar František, Havířská 612, 582 91 Světlá nad Sázavou
Folejtarová Marie, Havířská 612, 582 91 Světlá nad Sázavou
Coufalová Marie, Havířská 614, 582 91 Světlá nad Sázavou
Bárta Josef, Havířská 613, 582 91 Světlá nad Sázavou
Bártová Věra, Havířská 613, 582 91 Světlá nad Sázavou
Melichar Karel, Lánecká 229, 582 91 Světlá nad Sázavou
Kovanda František Ing., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou
Čížková Alena, Komenského 735, 582 91 Světlá nad Sázavou
Pejchar Ladislav Ing., Chocenický Újezd 29, 336 01 Letiny
Pejchar Ladislav, Havířská 606, 582 91 Světlá nad Sázavou
Rajová Jitka, Máchova 1214, 511 01 Turnov
Holčák Josef, Lánecká 148, 582 91 Světlá nad Sázavou
Holčáková Alena, Lánecká 148, 582 91 Světlá nad Sázavou
Průša Jiří, Ke zvonici 1793/11, Modřany, 143 00 Praha 4
Průšová Marie Mgr., Ke zvonici 1793/11, Modřany, 143 00 Praha 4
Kastlová Marie Ing., Lánecká 434, 582 91 Světlá nad Sázavou
Židovská pbec v Praze, Maiselova 250/18, 110 00 Praha 1 – Josefov
Fikarová Hana, Havířská 607, 582 91 Světlá nad Sázavou
Oliva Petr, Školní 1216, 582 91 Světlá nad Sázavou

Dále obdrží:

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, P.O.Box 134, 130 11 Praha 3
TBS Světlá nad Sázavou, p.o.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, oddělení TSO Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod 2
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Dotčené orgány:

Policie ČR KŘ KV ÚO DI, Havlíčkův Brod
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod
Hasičský záchranný sbor – kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor ŽP, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n.S.
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor OSÚ, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n.S.
NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

Počet listů: 12 ks