



Bude provedeno přepojení a přemístění hlavního přívodu a elektroměrového rozvaděče. Odvod do RMS1 bude veden kabelem CYKY 4x25mm a ukončen na svorkách rozvodnice.

VYPRACOVAL:	Jiří Cejnek	ZODP.PROJEKT:		INVESTOR:	AGRO - Měřín, s.r.o.
KONTROLOVAL:	Jiří Cejnek	DATUM:	15.8.2020		Zařizovák 516 594 42 Měřín
PROVOZNI SOUBOR:	Přípojka elektro.				STUPEŇ:
NÁZEV VÝKRESU:	MODERNIZACE PRODEJEN RYNEK - ČÁST CHROPYNĚ				Č. PARE:
NÁZEV AKCE:					
	FORMÁT:	ČÍSLO ZÁKAZKY:	ČÍSLO VÝKRESU:		
	A1		A009		
	MĚŘÍTKO: 1 : 50				

Jiří Cejnek  
Měřín 129, 594 44 Měřín