



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  
Specializované pracoviště dopravního inženýrství  
Brno – město a Brno - venkov



Č. j.: KRPB-180490-1/ČJ-2018-0600DI-KOL

Brno 22. srpna 2018  
Počet listů: 1

Ing. Robert Šimek  
Janouškova 108/3  
**779 00 Olomouc – Droždín**

k vaší značce: 003/Syr-Lih/2018

### **"Rekonstrukce komunikace na ulici Za lihovarem v Syrovicích" – sdělení.**

Dne 10. 08. 2018 byla doručena našemu Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK vaše žádost o vydání stanoviska k dokumentaci výše uvedené akce zpracované ve stupni pro územní a stavební řízení. Po posouzení vámi předložené dokumentace sdělujeme, že Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK nemůže k této akci vydat stanovisko v kontextu ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, protože v dokumentaci chybí důležité informace pro její objektivní posouzení.

Pro vydání kladného stanoviska ze strany našeho pracoviště je třeba v předkládané dokumentaci:

- doplnit naše č. j., pod kterým bylo vydáno závazné stanovisko k úpravě stávající křižovatky,
- doplnit naše č. j., pod kterým bylo vydáno závazné stanovisko k úpravě stávajícího připojení lihovaru,
- doplnit kóty důležité pro její objektivní posouzení (výšky obrub, které nejsou součástí přiložených řezů; atp.),
- doplnit zpomalovací prvky v rámci navrhované „Zóny 30“,
- opravit uspořádání dopravního prostoru „Zóny 30“ (šířka komunikace, šířka chodníku, zřízení výhybny, atp.),
- doplnit hmatové prvky pro osoby nevidomé a slabozraké,

Kounicova 24  
611 32 Brno

- doplnit přístup z vyhrazených parkovacích míst určených pro osoby ZTP do bezpečného prostoru,
- opravit dopravní značení v dotčeném dopravním prostoru.

S ohledem na absenci důležitých informací v projektové dokumentaci upozorňujeme na skutečnost, že výčet námi vznesených připomínek nemusí být konečný.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci vždy uvádějte výše uvedenému č. j.

zpracoval:  
por. Mgr. Michal Kolínský  
komisař  
tel.: 974 623 283

por. Ing. Tomáš Zich  
koordinátor  
v. r.