

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. Robert Šimek
Janouškova 108/3
77900 Olomouc

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Hodonín
Husova 1
695 42 Hodonín
www.eon-distribuce.cz

Svatopluk Zoder
T +420-51830 5225
svatopluk.zoder@eon.cz

Naše značka
S40325-16256992

Hodonín, 07.06.2018

Nesouhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení
distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Syrovice - Rekonstrukce komunikace na ulici Za Lihovarem“. K zásahům do ochranného pásma dochází v místě stavby: KÚ Syrovice (761834), žadatelem vyznačené zájmové území.

Nesouhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy z těchto důvodů:

- 1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy nejsou dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) **Komunikace, parkoviště a odstavné plochy musí být umístěny mimo stávající kabelové rozvody. Případné přeložky budou řešeny ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).**

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: 25733591

- 3) **Dále upozorňujeme, že popěrné body nadzemního vedení NN nelze být umístít v tělese parkoviště a komunikace. Případné betonové základy včetně obrubníků je nutné umístít minimálně 1m od stávajícího podpěrného bodu nadzemního vedení NN.**
- 4) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 5) Stavba musí z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 6) Připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 7) V projektové dokumentaci budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 16.05.2018.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Peter Múdry,
tel.: 54514-5263,
email: peter.mudry@eon.cz

Po doplnění projektové dokumentace ji předložte k posouzení udělení souhlasu s činností v OP zařízení distribuční soustavy na E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa Hodonín, Husova 1, 69542 Hodonín.


S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s. r. o.

Regionální správa

Hodonín



014