

Vážení,

dovolte mi zveřejnit vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**DOTAZ 1:**

Dobrý den,

ze zveřejněné zadávací dokumentace nejsou zcela zřejmé min. požadavky na rozměry, způsob provedení a materiály u všech jednotlivých položek rozpočtu. Vzhledem k tomu, že je jediným hodnotícím kritériem cena, prosíme vás o upřesnění specifikace, tj. konkrétní popis jednotlivých prvků, vč. rozměrů, požadovaných materiálů a provedení.

V učebně chemie pak např. dochází ke kolizi mezi přiloženým půdorysem a položkovým rozpočtem, konkrétně se jedná o úložné prostory (zobrazené v půdorysu, ale ve specifikaci chybí) a laboratorní stoly (ty naopak v půdorysu nejsou, ale ve výkazu jsou). Prosíme vás o doplnění či upřesnění specifikace tak, aby bylo možné řádně nacenit.

Děkujeme. S pozdravem

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel přikládá upravenou Přílohu č. 4\_Výkaz výměr a doplněnou specifikaci vybavení odborných učeben, dále v pdf půdorys odborné učebny chemie a fyziky. Zde je i jedno místo pro žáka s hendikepem. V původním projektu bylo označeno jedno běžné místo symbolem „vozíčku“, ale reálně by bylo pro někoho na vozíčku nepoužitelné. V půdorysu jsou naznačené úložné prostory – stejně tak ve specifikaci, laboratorní stoly jsou taktéž zakreslené v projektu i v půdorysu.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24.05.2023, 8:00.**

**Jedná se o tyto přílohy:**

*PŘÍLOHY K VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1*

Jménem zadavatele

Michaela Maxová, ARTENDR