

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek /ZZVZ/ č. 134/2016

Obec Dražice – „Nová kmenová učebna a přístavba ZŠ Dražice u Tábora“

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Obec Dražice

se sídlem Dražice 166, 391 31 Dražice

zastoupená Stanislavem Flígrek – starostou obce

IČO: 00252239

Dodatečná informace č.1

Dotaz č. 1

Nikde se v projektové dokumentaci neuvádí výčet sportů na lajnování – prosím o upřesnění.

Odpověď: košíková, malá kopaná, tenis, volejbal, nohejbal, florbal

Dotaz č. 2

Ve skladbě podlahy je psána vyrovnávací anhydritová vrstva v tl. 3-5mm. Anhydrit se ale aplikuje v minimální tl. 40mm – není myšlena stěrka?

Odpověď: Ano, je myšlena stěrka; prosím oceňte stěrku

Dotaz č. 3

Nikde není zmínka o ukončení podlahy – detail – bude lištování, anebo nějaký obklad půjde až k podlaze a styk podlahy a stěny bude tím schován?

Odpověď: styk podlahy a stěny nebude lištován; nutno provést pohledově čistý styk stěna-podlaha

Dotaz č. 4

V rozpočtu je také položka na PVC vinyl – zátěžový. Co to nahradit PU stěrkami v tl. 3mm? Jednalo by se o litou vrstvu a je to beze spár? (navrženo dodavatelem)

Odpověď: nebudeme měnit povrchy, oceňte prosím dle výkazu výměr

Písek 11.04.2017

ZÁSTUPCE ZADAVATELE V ŘÍZENÍ
Universal Solutions s.r.o. – Gabriela Vacíková