

Č. j.: 531 / 343 / 2024
vyřizuje: Ing. Jan Charvát
tel. 572 530 221, 731 674 034
e-mail: jan.charvat@svkuh.cz

Doplňující informace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby:

„ČS Jezero - FVE“

Zadavatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Sídlo zadavatele: Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 49453866

Na základě dotazu poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k výběrovému řízení:

Dotaz:

Dobrý den, ve smlouvě je uvedeno, že : Západní část bude uložena na trojúhelníkovou hliníkovou konstrukci o půdorysných rozměrech cca 21 m x 6 m a převýšení cca 2,7 m u zdi mezi východní a západní střechou, kotvenou do nosných stěn budovy. Dodaná fotovoltaická elektrárna bude v souladu se všemi parametry a podmínkami stanovenými v dotačním programu NRB pro FVE do 50 kWp - dotaz je, zda může být místo hliníkové konstrukce - podpůrná konstrukce z pozinkované oceli ?


Odpověď:

Zadavatel požaduje nacenění hliníkové konstrukce.

V Uherském Hradišti 3.9.2024

S pozdravem

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště



Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a.s.