



Regulace spotřebiče					
Číslo místnosti	Popis místnosti	Číslo spotřebiče	Specifikace	1RP	2RP
-101-	Chodba	101-01	21-050090-50	Ventil/15/5,4	Šroubeni/15/1,9ot.
-115-	Chodba	115-01	22-050120-50	Ventil/15/8	Šroubeni/15/2,7ot.
-114-	Fit centrum	114-01	21-050140-50	Ventil/15/7,4	Šroubeni/15/2,5ot.
-104b-	Technická místnost	104b-01	21-050070-50	Ventil/15/4,3	Šroubeni/15/1,7ot.
-102-	Sprcha	102-01	KLMM 1500.750	Multilux 4 SET/15/0,5ot.	
-111-	Sklad	111-01	22-050090-50	Ventil/15/5,7	Šroubeni/15/2ot.
-110-	Sklad	110-01	21-050090-50	Ventil/15/5	Šroubeni/15/1,8ot.
-109-	Sklad	109-02	21-050080-50	Ventil/15/3,8	Šroubeni/15/1,6ot.
-109-	Sklad	109-01	21-050080-50	Ventil/15/3,8	Šroubeni/15/1,6ot.
-107-	WC	107-01	11-050040-50	Ventil/15/1,5	Šroubeni/15/1,3ot.
-106-	Umývárna	106-01	KLCM 1220.600	Multilux 4 SET/15/0,5ot.	
-108-	WC	108-01	11-050040-50	Ventil/15/1,4	Šroubeni/15/1,3ot.
-113-	Obchod	113-04	21-050100-50	Ventil/15/5,2	Šroubeni/15/1,8ot.
-113-	Obchod	113-02	21-050160-50	Ventil/15/6,9	Šroubeni/15/2,4ot.
-112-	Kancelář	112-01	21-050080-50	Ventil/15/4,1	Šroubeni/15/1,7ot.
-113-	Obchod	113-03	21-050160-50	Ventil/15/6,8	Šroubeni/15/2,4ot.
-113-	Obchod	113-01	21-050160-50	Ventil/15/6	Šroubeni/15/2,1ot.

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
Leoš Hinterholzinger		Ing. Jiří Miller, ČKAIT-0007545	
INVESTOR STAVBY: Obec Liblice			
č.p. 57, 277 32 Liblice			
LOKALITA STAVBY: č.p. 152, 277 32 Liblice			
k.ú. Liblice st.p. 204			
Prodejna a fit centrum – č.p. 152 D.1.4.2. VYTÁPĚNÍ		DATUM	09/2017
		DOKUMENTACE	DPS
		MĚŘÍTKO 1:50	OZNAČENÍ D.1.4.2.b) – 01
ÚT-PŮDORYS 1.NP			