

Zadavatel:

**Severočeská teplárenská, a.s.**

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 287 33 118

Veřejná zakázka Z2024-030636:

**„Rozšíření TN Litvínov etapa I.“**

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VII**

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 (obdržena dne 05. 09. 2024):**

##### **Dotaz 1)**

Přeposílám dotaz dodavatele PIP.

Kolega rozpočtář mě upozornil, že tam je i ocelový systém s antidifúzní barierou ve VV. Jinak v technické zprávě není psána antidifúzní bariera? Má být naceněna?

#### **Odpověď zadavatele:**

Ocelový systém s antidifúzní barierou objednatel nepožaduje. Pokud taková položka ve výkazu výměr zůstala, tak se jedná pouze o omyl uvedený v popisu položky. Objednatel požaduje klasické ocelové předizolované potrubí.

Most – Komořany dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.  
Vladimír Hyneš  
(podepsáno elektronicky)