



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01

Zadavatel, Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace, tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace, a to v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“).

Vysvětlení zadávací dokumentace se týká zadávacího řízení pod názvem „**Realizace energeticky úsporných opatření v budově 1. stupně ZŠ a MŠ Horní Benešov**“.

O vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádali dodavatelé. Zadavatel v souladu se Zákonem uveřejní, odešle nebo předá vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bez identifikace těchto dodavatelů. Přesná znění jednotlivých dotazů jsou uvedena níže v textu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a jsou označeny podle pořadí dotazů, tak jak byly zadavateli doručeny.

Poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nemění, ale pouze upřesňuje zadávací podmínky, a proto neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně souvisejících dokumentů bude uveřejněno na profilu zadavatele, a to pod webovým odkazem: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/cead207c-a42d-447e-9fa6-f6ded2391405>.

Dotaz č. 1:

Zařízení VZT trasa V1 jsou dle projektu definována maximálními rozměry 800x665x2000mm, přitom by ale v zadních částech nebo bocích tříd bylo vhodnější umístit užší jednotku, která tolik nezasáhne do prostoru. Plánujeme umístit užší VZT jednotku o rozměrech 1200x500x2100, která splní energetické a akustické podmínky definované projektem. Následně v případě realizace vyhotovíme projekt skutečného provedení. Prosíme o potvrzení postupu.

Vyjádření k dotazu č. 1:

Dodavatel navrhuje určité změny v zařízení, změny v zadání projektu nejsou možné. V rámci samotné dodávky budou jednotlivá zařízení a technická řešení schvalována zadavatelem a případně řešena v souladu s podmínkami § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 2:

Zařízení VZT trasa V1 jsou dle technické zprávy bez napojení na odvod kondenzátu díky přítomnosti kondenzační vany s ohřívačem. Plánujeme nasadit VZT jednotku s entalpickým výměníkem, u kterého dochází v případě tvorby kondenzátu (který se nicméně v podmínkách českých škol téměř netvoří) dochází k jeho zpětnému zisku a kondenzační vana tedy nebude potřebná, navíc nedochází k systémovému vysušování třídy a zároveň toto řešení šetří provozní náklady. Prosíme o potvrzení postupu.

Vyjádření k dotazu č. 2:

Dodavatel navrhuje určité změny v zařízení, změny v zadání projektu nejsou možné. V rámci samotné dodávky budou jednotlivá zařízení a technická řešení schvalována zadavatelem a případně řešena v souladu s podmínkami § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 3:

Zařízení VZT trasa V1 je dle technické zprávy definována kombinovaným celkovým příkonem jednotky 1900 W. Mimo ventilátorů je zde i elektrický předehřev a dohřev (celkem 1500 W). Chtěli bychom použít velmi účinný entalpický výměník, který zajistí nižší provozní náklady při vyšší efektivitě. Díky tomu jednotka nebude potřebovat elektrický dohřev a bude stačit slabší předehřev. Zároveň nebudeme používat elektrické vyhřívání vany kondenzátu, viz odstavec výše. Díky lepšímu řešení nebudou tak třeba výše vyjmenované prvky a celkový příkon jednotky bude tak nižší 1150W. Díky tomu bude mít jednotka nižší provozní náklady

Rádi bychom si tedy tak potvrdili, že naše řešení s efektivnějším entalpickým výměníkem bez použití dohřevu, vany kondenzátu s jejím ohřevem a slabším předehřevem je možné?

Vyjádření k dotazu č. 3:

Dodavatel navrhuje určité změny v zařízení, změny v zadání projektu nejsou možné. V rámci samotné dodávky budou jednotlivá zařízení a technická řešení schvalována zadavatelem a případně řešena v souladu s podmínkami § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 4:

Ve specifikaci zařízení VZT pro trasu V1 je požadován dotykový grafický displej. Rádi bychom displej nahradili modernějším řešením, kdy všechny jednotky budou napojené pomocí internetu na vzdálený ovládací systém (počítač, tablet, telefon). Tedy správce jednotek (ředitel, školník, aj...) bude mít přehled o všech jednotkách, bude schopný je nastavovat a upravovat tak pokročilé funkce na více jednotkách najednou na vlastním zařízení (počítač, tablet, telefon). Prosíme o potvrzení této varianty.

Vyjádření k dotazu č. 3:

Dodavatel navrhuje určité změny v zařízení, změny v zadání projektu nejsou možné. V rámci samotné dodávky budou jednotlivá zařízení a technická řešení schvalována zadavatelem a případně řešena v souladu s podmínkami § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Horním Benešově, dne 15.02.2022

ČESKÝ PROJEKT – elektronické aukce, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
Osoba smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona