

Zadavatel : **Městys Kounice**
Sídlo: **289 15 Kounice 127**
IČ: **00239305**
DIČ: **CZ00239305**
Akce: **„Nástavba na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

DOTAZ:

Ve výkazu je k nacenění uváděno linoleum přírodní tl.3,0mm, ale ve skladbách a v technické zprávě je zmiňováno PVC přírodní. Které platí?

ODPOVĚĎ:

Platí specifikace ve výkazu výměr, tedy přírodní linoleum.
Bylo použito i v původním projektu. Údaj v technické zprávě je pouze přepis.

V Kounicích dne 2.3.2023

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností