



Obec Malý Újezd

Projekt: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**

Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**

Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**

Věřejná zakázka: Obecní dům Vavřineč č.p. 9

Zadavatel:

Název: obec Malý Újezd
Sídlo: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. David Kopecký, starosta obce
Telefon: 315 624 168, 724 179 537
E-mail: obec.mu@malyujezd.cz
Datová schránka: j9ujdtq

Věřejná zakázka:

Název: **Obecní dům Vavřineč č.p. 9**
Druh: **veřejná zakázka na stavební práce
podlimitní veřejná zakázka**
Financování: **veřejná zakázka bude financována z veřejných prostředků - mj. spolufinancována z
prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy:**

- Poskytovatel podpory/Správce programu: **Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR**
- Program: **Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití**
- Komponenta Národního plánu obnovy: **2.8.3 Revitalizace území se starou stavební zátěží ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití**
- Jedinečný příznak projektu: **283 BF 20**
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. **MPO 118473/2022, PID: MIPOX040RT55.**

Zadávací řízení:

Druh: **otevřené řízení**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 4

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (zadávací řízení zahájeno uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele dne 28.8.2023) obdržel dne 21.9.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na základě podané žádosti poskytuje zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Dobrý den, nikde v PD jsem nenašel výpis vnitřních dveří. Můžete mě prosím odkázat na správný dokument v PD či doplnit PD o výpis.

Odpověď:

Výkres interiérových dveří (ID) není součástí PD. Interiérové dveře jsou běžného typu, rozměrově a typově (s výplní, bez výplně) v specifikované ve VV. V položce 312 SO 02C jsou 2ks požárních dveří (EW30DP3) do bytových jednotek v 2.NP. Ostatní ID jsou bez požární odolnosti.

V Malém Újezdě dne 21.9.2023

Za zadavatele:




Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd