

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 1 ZE DNE 21. 8.2024**

Identifikační údaje zadavatele

Obec Ústí

Sídlo: Ústí 33, 753 01 Hranice
IČO: 00600849
DIČ: CZ00600849 Obec
Účet: 20425831/0100
Profil zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8675a1aa-eafc-480f-a61f-3b3717b3d0dd>
Zastoupen: Libor Vykopal, starosta obce

Název veřejné zakázky:

„Fotovoltaické elektrárny na budovách v obci Ústí – budova Mateřské školy, budova ČOV, budova Knihovny“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

chtěl bych se zeptat ohledně rezervovaného výkonu od Čezu, ve smlouvě o připojení u Knihovny je rezervovaný výkon 40 kWp, ale vy všude uvádíte, že se bude instalovat výkon 40,5 kWp, což být nemůže.

U Mš je tomu podobně, ve smlouvě o připojení je rezervovaný výkon 24 kWp , ale vy všude uvádíte, že se bude instalovat výkon 24,3 kWp, což být nemůže.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatele m požadovaný výkon je možný, je to v toleranci. Běžně dochází distributorem k připojení. Nesmí být překročen rezervovaný výkon měniče. Instalovaný výkon může být vyšší dle TP distributora.

S pozdravem

.....
Libor Vykopal, starosta obce