

**Odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 25.1.2024 na akci : Obytná zóna  
Včelnice – etapa 1a**

**Dotaz :**

Dle projektové dokumentace má být provedena splašková kanalizace z kameninových trub. V dokumentaci jsem nenašla uvedeno, v jaké třídě pevnosti je navrženo kameninové potrubí.

**Odpověď :**

**Třída pevnosti C 160**