

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov

Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, st954@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

**VRV a.s.**  
**Nábřeží 4**  
**150 00 Praha 5 – Smíchov**  
**ID: 4qfgxx3**



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ  
LCR954/044323/2023SPISOVÁ ZNAČKA  
LCR0045724/2023DATUM  
22.11.2023VYŘIZUJE  
Schwarz PetrTELEFON  
956 954 402GSM  
725129956

FAX

E-MAIL  
Petr.Schwarz@lesycr.cz

## **Vyjádření správce toku k dokumentaci pro stavební povolení na akci „Přestavky u Čerčan-ČOV“**

Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Vltavy, jako určený správce drobného toku Doubravice (ČHP 1-09-03-122, IDVT 10240598 v ř. km 2,300) obdržely žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavebního povolení na akci „Přestavky u Čerčan-ČOV“. Projektovou dokumentaci vypracovala v září 2023 firma Envisystem, s.r.o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, Ing. Jiří Altman ČKAIT: 0001558.

Předmětem předkládané projektové dokumentace je návrh nové obecní čistírny odpadních vod Přestavky. Splaškové vody budou do ČOV dopravovány novým gravitačním řádem a po jejich vyčištění vypouštěny do vodního toku Doubravice ve správě Lesů ČR, s.p.

Stavbou nedojde k dotčení staveb a pozemků v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy České republiky s.p.



**Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Vltavy, jako správce drobného vodního toku Doubravice (IDVT: 10240598, ČHP: 1-09-03-122), s výše uvedeným záměrem souhlasí za splnění těchto podmínek:**

1. Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků.
2. Výústní objekt bude proveden dle přeložené projektové dokumentace. Koryto toku Doubravice bude uvedeno do původního stavu, zdivo kolem výusti bude obloženo kamennou rovnatinou do 80 kg s urovnáním líce.
3. Vyústění ČOV do toku bude provedeno tak, aby nedocházelo k vyplavování ČOV při průchodu velkých vod, tj. nad hladinou  $Q_5$ , nebo minimálně 20 cm nad stávajícím dnem. Případně bude potrubí opatřeno zpětnou klapkou. Osa potrubí bude svírat s osou toku úhel menší než 60 stupňů, průtočný profil toku nebude zmenšen.
4. Požadujeme, aby zvláště nebezpečné a závadné látky se nedostaly do toků v naší správě a abychom byli o jakémkoliv mimořádné události týkající se toků v naší správě včas informováni na výše uvedená telefonní čísla.

5. V blízkosti výše uvedeného vodního toku nesmí být skladován žádný stavební, výkopový či jiný odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toku bude tento materiál neprodleně odstraněn na náklady zhotovitele.
6. Uskladňování PHM, olejů a jiných závadných látek používaných na stavbě včetně doplňování paliva do strojů nebude prováděno v blízkosti vodních toků (ne blíže než 6 m od břehové čáry koryta).
7. Při realizaci a provozu stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění vodních toků v naší správě. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
8. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.
9. Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Vltavy, nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.



Platnost vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Martin Poláček  
vedoucí Správy toků oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

