



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

**Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5 - Smíchov**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
01-O-2052/23 / 2.11.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-83313/2023/240-Do

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Zuzana Dobešová / 227
zuzana.dobesova@pvl.cz

DATUM
11. 12. 2023

„Vodovod a kanalizace Přestavky u Čerčan“, k.ú. Přestavky u Čerčan
- stanovisko správce povodí

k.ú.: Přestavky u Čerčan **ORP:** Benešov **kraj:** Středočeský
ČHP: 1-09-03-1220-0-00, 1-09-03-1350-0-00 **HGR:** 6320 (základní)
útvár povrchových vod: DVL_0720 Sázava od toku Nučický potok po ústí do toku Vltava
útvár podzemních vod - základní: 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - severní část Dolní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik obdržel dne 3. 11. 2023 Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Vodovod a kanalizace Přestavky u Čerčan“ v k.ú. Přestavky u Čerčan, zpracovatel společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. - Ing. Mgr. Pavel Dvořák ČKAIT 0009334 a Ing. Rostislav Kasal, Ph.D. (září 2023), jako podklad pro stavební povolení stavby. Investorem je Obec Přestavky u Čerčan, Přestavky u Čerčan 48, 257 23 Přestavky u Čerčan.

Na předmětnou stavbu k územnímu řízení bylo vydáno vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku pod č.j. PVL-19514/2022/240-Mr ze dne 14. 3. 2022.

Předmětem projektové dokumentace je návrh nové trvalé liniové stavby technické infrastruktury v obci Přestavky u Čerčan, tj. nové a kapacitní zásobní vodovodní řady a nová kanalizace pro odvádění pouze splaškových vod z nemovitostí. Kanalizační síť bude ukončena na nové čistírně odpadních vod Přestavky s kapacitou 500 EO. Navrhovaná ČOV je řešena samostatně a není součástí této projektové dokumentace. Součástí návrhu jsou i vodovodní a kanalizační odbočky v rámci veřejného prostranství. V rámci stávající vodovodní sítě se uvažuje s přepojením stávajících přípojek na nové řady. Do kanalizační sítě budou odváděny pouze splaškové vody z jednotlivých nemovitostí. Součástí návrhu je i nový vodovodní příváděcí řad, který bude přiveden a zaslepen před stávajícím vodojemem. Tento příváděcí řad bude uveden do provozu po přepojení na vodárenský systém v Borce. Vodovod Borka je řešen samostatně a je součástí jiné projektové dokumentace. Stavbou dotčené pozemky jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci.

Účelem stavby je napojení nemovitostí v obci na splaškovou kanalizační síť zakončenou připravovanou ČOV Přestavky. V souběhu s kanalizací bude v části trasy probíhat i výstavba rozvodných vodovodních řadů.

Členění stavby:

- IO 01 Splašková kanalizace:
 - PVC DN 250 v délce 1947 m,
 - PVC DN 300 v délce 1365 m,



- PE DN 80 (d90) v délce 202 m,
- PE DN 100 (d110) v délce 367 m,
- Součástí objektu SO 01 je čerpací stanice č. 1 na pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Přestavky u Čerčan (8 l/s, 2 ks čerpadel). Čerpadla budou pracovat v režimu 1+1 rezerva se střídavým provozem.
- IO 02 Přeložky IS (dešťová kanalizace vč. vpustí):
 - PVC DN 200 v délce 15 m,
 - PVC DN 300 v délce 48 m,
 - BET DN 400 v délce 60 m,
- IO 03 Vodovodní řady:
 - PE DN 100 (d110) v délce 1163 m,
 - PE DN 80 (d90) v délce 2820 m,
- IO 04 Příváděcí řad "A" PE DN 100 (d110) v délce 1284 m,
- IO 05 Kanalizační odbočky:
 - 101 ks /PVC DN 150 v délce 526 m,
 - 4 ks / PVC DN 200 v délce 15 m,
 - 3 ks / PE DN 32 (d40) v délce 9 m,
- IO 06 Vodovodní odbočky:
 - 106 ks / PE DN 25 (d32) v délce 510 m,
 - 5 ks /PE DN 32 (d40) v délce 20 m.

Stavbou nebude dotčený žádný vodní tok ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava.

Stavba se nedotýká pozemků ani staveb, ke kterým má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

Dotčené pozemky se nacházejí mimo evidovaná ochranná pásma zdrojů podzemních vod a mimo stanovená záplavová území.

Vzhledem k charakteru stavby lze předpokládat, že stavbou nedojde k významnému ovlivnění stavu vodních útvarů.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

s t a n o v i s k o :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.



B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s projektovou dokumentací stavby „Vodovod a kanalizace Přestavlky u Čerčan“ v k.ú. Přestavlky u Čerčan za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:

- 1) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.
- 2) Odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Nová stavba vodovodu i kanalizace nesmí ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- 4) Projektová dokumentace ke stavbě ČOV Přestavlky nám bude předložena ke schválení.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Na vědomí: PVL-4232/2022/SP

