

Věc: Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto zadavatel vysvětlení poskytuje vč. přesného znění žádostí.

Text žádosti č. 1:

V Zadávací dokumenty uveřejněné na profilu zadavatele je následující Obsah viz strany č. 2 a 3:

Část I.: Úvodní ustanovení

Čl. 1.: Úvodní informace

Čl. 2.: Vysvětlení zadávacích podmínek

Čl. 3.: Identifikační údaje zadavatele

Čl. 4.: Profil zadavatele

Čl. 5.: Smluvní zastoupení zadavatele a kontaktní údaje

Čl. 6.: Název veřejné zakázky

Čl. 7.: Režim veřejné zakázky

Čl. 8.: Druh veřejné zakázky

Čl. 9.: Informace o spolufinancování veřejné zakázky

Čl. 10.: Komunikace zadavatele s dodavatelem

Část II.: Podmínky průběhu zadávacího řízení

Čl. 11.: Průběh zadávacího řízení

Čl. 12.: Prohlídka místa plnění

Čl. 13.: Způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny

Čl. 14.: Další podmínky pro uzavření smlouvy

Čl. 15.: Zadávací lhůta

Čl. 16.: Jistota

Část III.: Podmínky účasti v zadávacím řízení

Čl. 17.: Úvodní informace



Čl. 18.: Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky

Čl. 19.: Varianty nabídky

Čl. 20.: Obchodní podmínky

Čl. 21.: Jiné smluvní podmínky

Čl. 22.: Platební podmínky

Čl. 23.: Podmínky kvalifikace

Čl. 24.: Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Čl. 25.: Podmínky pro překročení nabídkové ceny

Čl. 26.: Využití a platby poddodavatelů

Čl. 27.: Ochrana informací

Část IV.: Pravidla pro hodnocení nabídek

Čl. 28.: Kritéria hodnocení

Čl. 29.: Metoda vyhodnocení nabídek

Část V.: Podmínky sestavení a podání nabídek

Čl. 30.: Údaje potřebné k hodnocení nabídek

Čl. 31.: Požadavky na údaje nebo dokumenty potřebné k posouzení splnění podmínek k účasti v zadávacím řízení

Čl. 32.: Forma a způsob podání nabídek

Čl. 33.: Další podmínky sestavení a podání nabídek

Část VI.: Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1: Identifikační a kontaktní údaje (var. právnická osoba) - vzor

Příloha č. 2: Identifikační a kontaktní údaje (var. fyzická osoba podnikající) - vzor

Příloha č. 3: Seznam stavebních prací – vzor

Příloha č. 4: Seznam techniků – vzor

Příloha č. 5: Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců – vzor

Příloha č. 6: Obchodní podmínky

Příloha č. 7: Rekapitulace ceny

Profil zadavatele pro danou soutěž vypadá následovně:



DETAIL ZAKÁZKY

Název zakázky:	Kanalizace a vodovod Byšičky		
Datum uveřejnění na profilu:	13. 2. 2017	Interní číslo zakázky:	
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VZ:	Z2017-004156	Identifikátor:	P17V00000001
Typ veřejné zakázky:	Stavění práce	Specifikace zadávacího řízení:	Otevření řízení
Zakázka dělena na části:	Ne	Jedná se o rámcovou dohodu:	Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému:	Ne	Předpokládaná hodnota VZ:	Neuvedeno
Požádost lhůty pro podání nabídek:		Konec lhůty pro podání nabídek:	
Datum uzavření smlouvy:		Datum zrušení VZ:	
Status:	zakázka neukončena		

DOKUMENTY VZ

Název dokumentu	Datum nahrazení dokumentu	Typ dokumentu	Odkaz ke stažení
PO.zip	13. 2. 2017 23:34:06	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)	Stáhnout
vv.xls	13. 2. 2017 23:37:17	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)	Stáhnout
Byšičky zadávací podmínky ostrá v1.pdf	13. 2. 2017 23:58:59	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)	Stáhnout

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele

Veřejná zakázka v roce 2017 pro dodavatele	22. 2. 2017
Veřejná zakázka pro nováčka dodavatele	23. 2. 2017
Příprava nabídky od A do Z	27. 2. 2017

PARTNERI:

Po přečtení zadávací dokumentace a následně po prostudování všech podkladů zadávacího řízení i profilu zadavatele (viz fakta uvedená výše) jsme zjistily, že zadavatel v zadávací dokumentaci ani na svém profilu nezveřejnil: Lhůtu pro podání nabídek ani místo podání nabídek, termín otevírání nabídek ani místo otevírání obálek. Zadavatel se v zadávací dokumentaci odkazuje na str. 7 odst. 4 – na zákon o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb o veřejných zakázkách. Dle odstavců § 36) odst. 2, 3 a 5 daného zákona má zadavatel zveřejnit a poskytnout dodavatelům podrobnosti nezbytné pro účast v zadávacím řízení. Což zadavatel, tím že neuvedl termín a místo podání nabídky neplní. Bude tedy na základě těchto faktů doplněna do zadávací dokumentace a na profil zadavatele lhůta podání nabídek a místo podání nabídek, lhůta otevírání obálek a místo otevírání obálek, pro danou soutěž?

Vysvětlení:

Zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek, místo podání nabídek, termín otevírání nabídek a místo otevírání obálek obsahuje – viz Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2017-004156. Zadávací dokumentace nebude o lhůtu pro podání nabídek, místo pro podání nabídek, lhůtu pro otevírání obálek ani místo otevírání obálek proto doplněna.

Profil zadavatele o předmětné údaje doplněn nebude, nejedná o obligatorní povinnost uvedení takových údajů na samotném profilu zadavatele (viz vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele).



Text žádosti č. 2:

V projektové dokumentaci je výkres č. D2.1.019 – čerpací šachta. V Souhrnné technické zprávě je na str. 8 - uvedeno: 33 ks domovních čerpacích jímek. V technické zprávě D.2.1 je na straně č. 3 – odstavec: Přípojky splaškové kanalizace, v něm je uvedeno: ...domovní čerpací jímky budou typové plastové (dvouplášťové) o průměru min. 1000 mm. V jímce bude umístěno čerpadlo s řezacím zařízením. V jímce bude dále osazena kulová klapka, pojišťovací ventil, 2 sondy s 2 plováky, automatika a havarijní uzávěr. (– pozn popis průtoku čerpadel uvedený v dané tech. zprávě souhlasí s popisky uvedenými na výkresu)

Ve výkazu výměr je položka pro čerpačky:

64.	B	X00000017	Š50 kan+ZŠS+poklop	ks	24,0	1,5	24,36	–	–	–
-----	---	-----------	--------------------	----	------	-----	-------	---	---	---

Co tedy platí – 33 ks nebo 24 ks čerpacích stanic?

Vysvětlení:

Čerpací a vodoměrné šachty budou investicí vlastníků připojovaných nemovitostí. Výkaz výměr proto neobsahuje domovní čerpací stanice. Dodavatel je tedy oceňovat nebude.

Správná výměra byla upravena dle tabulky na straně 4 technické zprávy.

Zadavatel poskytuje upravenou dokumentaci pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz odd. II. tohoto dokumentu).

Text žádosti č. 3:

V souhrnné technické zprávě je na str. č. 4 a 5 uvedeno:

D.2.1 kanalizace splašková

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dl. 3524,5 m

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 – dl. 960 m

Trouby PP DN 300, SN 10 – dl. 3 m

Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11– dl. 738 m

V technické zprávě pro kanalizaci označené D.2.1.Tz je na str. 5 a 6 dispoziční řešení stavby. Zde je uvedeno:

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dl. 3524,5 m

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 – dl. 960 m

Trouby PP DN 300, SN 10 – dl. 3 m

Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11– dl. 738 m

Součet potrubí na kanalizaci činí: 5225,5 m.



Ve výkazu výměr pro kanalizaci jsou pro montáž potrubí následující položky:

40.	SP	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	498,24	–	498,24	–	–	–
41.	SP	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	959,72	–	959,72	–	–	–
42.	SP	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	3 524,53	–	3 524,53	–	–	–
43.	SP	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	2,86	–	2,86	–	–	–

Pro dodávku potrubí:

55.	B	286-13781	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3 mm PN 16	m	498,24	1,5	505,714	–	–	–
56.	B	286-13783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	959,72	1,5	974,116	–	–	–
57.	B	286-13785	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16	m	3 524,53	1,5	3 577,398	–	–	–
59.	B	X00000012	Potrubí PVC DN 300	m	3,0	9,3	3,279	–	–	–

Jak je vidět, když porovnám technické zprávy a výkaz výměr, liší se délka potrubí PE d 32 x 3 mm PN 16. V technických zprávách je uvedena délka 738 m ve výkazu výměr je délka 498 m. Což činí rozdíl 240 m potrubí. Výkaz výměr pro kanalizaci neobsahuje další položky týkající se dodávky a montáže 240 m metrů potrubí. Bude výkaz výměr upraven, aby délka potrubí ve výkazu výměr seděla s délkou v technických zprávách?

Vysvětlení:

V souhrnné technické zprávě strana 4 a 5 a v technické zprávě strana 5 a 6 byly délky potrubí oproti skutečnosti zaokrouhleny. Ve výkazu výměr proto zadavatel upravuje délky potrubí na skutečné nezaokrouhlené délky a v důsledku toho upravuje též délky uvedené ve zprávách.

U přípojek dle tabulky na straně 4 technické zprávy na 737,83 m potrubí PE d40, potrubí PE d63 959,72 m, viz součet jednotlivých délek na straně 2 a 3 technické zprávy, a potrubí PE d90 3527,39, viz strana



2 technické zprávy a podélné profily. V souladu s upravenými délkami zadavatel upravil i dodávky materiálů.

Zadavatel poskytuje upravenou dokumentaci pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz odd. II. tohoto dokumentu).

Text žádosti č. 4:

Ve výkazu výměr jsou položky č. 31 a č. 32 – pro kanalizaci

31.	B	X00000001	identifikační vodič AY 6mm2	m	5 231,6
32.	B	X82080	Výstražná folie - kanalizace	m	4 985,35

Jak je vidět – identifikačního vodiče je o 246 m více než folie. Prosím o úpravu množství, aby délky seděly.

Vysvětlení:

V souvislosti s úpravou délek potrubí zadavatel upravuje i délku výstražné folie a identifikačního vodiče. Délka vodiče je větší o vyvedení tohoto vodiče do poklopů šoupat.

Zadavatel poskytuje upravenou dokumentaci pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz odd. II. tohoto dokumentu).

Text žádosti č. 5:

Dále Vás prosím o sdělení lhůty a místa pro doručení nabídky.

Vysvětlení:

Lhůta a místo pro doručení nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (viz vysvětlení výše) a dále níže ve vysvětlení.

Text žádosti č. 6:

Podle našeho názoru byla porušena vyhláška 230 z roku 2012 a to § 6 odst. F a §7, protože část předložených VV u objektů neobsahuje VV k uvedenému množství, zkopírováno:

§ 6 a potažmo i § 7

Obsah položky soupisu prací



Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje

- a) pořadové číslo položky,
- b) číselné zařazení položky, pokud je možné danou položku zařadit, s označením cenové soustavy, pokud je použita,
- c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky,
- d) měrnou jednotku,
- e) množství v měrné jednotce,
- f) výkaz výměr k uvedenému množství

§ 7

Výkaz výměr

- (1) Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
- (2) Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
- (3) Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

Žádáme dát do souladu s výše uvedenou vyhláškou a doplnění do všech VV u všech objektů, kde tyto výpočty chybějí a ve všech položkách.

Vysvětlení:

Viz odd. II: tohoto dokumentu.

Text žádosti č. 7:

V soupisech prací chybí postupy výpočtu, dle vyhlášky 230 § 6 písm. f) a § 7 odst. 2, ke stěžejním položkám oddílu, které by umožňovaly kontrolu soupisu prací dle projektové dokumentace. Kde uchazeč v zadávací dokumentaci nalezne tyto výpočty?

Vysvětlení:

Viz odd. II. tohoto dokumentu.



II.

Změna a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace provádí i následující změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel v příloze tohoto dokumentu poskytuje dokumentaci pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž by měly být uvedeny informace stanovené vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, viz přílohy č. 1, 2 a 3.

III.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje v důsledku toho nový termín otevírání obálek.

Lhůta pro podání nabídek: datum: 27. 3. 2017, čas: 9:30 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 3. 2017 od 13:00 hod.

Praha, 22. 2. 2017.

Za zástupce zadavatele JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o.

Ing. Lukáš Křesálek, v. r.

