

Voda je život, chraňme ji! [®]

VAK Projekt
Prouskova 1724
511 01 Turnov

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
2070/21/Ko

Vyřizuje/linka
Kozlová/252

Ml. Boleslav
28.5.2021

Horní Slivno, splašková kanalizace v obci

– vyjádření ke stavebnímu řízení

inv.: Obec Horní Slivno

Existence sítí

V místě plánované stavby **dojde ke střetu** s vodovodem ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.

- Před realizací stavby si investor objedná vytyčení našeho zařízení u provozu VaK v Benátkách nad Jizerou (pan Hadrbolec, tel. 326 362 004, 362 020, jhadrbolec@vakmb.cz)

Splašková kanalizace

- K akci se vyjadřujeme jako správce sítě vodovodního řádu v obci Slivínko a Mečeříž a ČOV Benátky nad Jizerou. V obci Horní Slivno vodovod neprovozujeme.

Bilance splaškových vod

S navrženou bilancí splaškových vod ve výši $Q_{\text{prům.den}} 29.280$ l/den, $Q_{\text{max.hod}} 5,37$ m³/hod, $Q_{\text{prům.rok}} 10.687$ m³/rok souhlasíme a potvrzujeme možnost likvidace na ČOV Benátky nad Jizerou, kterou naše a.s. vlastní a provozuje.

Tato ČOV má dostatečnou kapacitu pro nově napojené znečištění Horní Slivno a kvalita vyčištěných odpadních vod z ČOV po realizaci akce bude v souladu s předpisy ČR a EU.

- V případě, že investor uvažuje s případným (budoucím) provozováním, pak doporučujeme dodržet všeobecné technické standardy naší společnosti, které jsou k dispozici na našich stránkách - www.vakmb.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Dle §23, odst. 3 a 5 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je **ochranné pásmo vodovodu** (DN < 500mm - 1,5m, DN > 500mm – 2,5m, DN > 200mm a hl. >2,5m +1,0m) na obě strany od líce potrubí. Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž.sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu **lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele.**

Realizovaná inženýrská síť **bude položena mimo ochranné pásmo** vodovodu.

Souhlasíme s prováděním výkopových prací a uložení sítí při křížení v ochranném pásmu našeho zařízení, které budou prováděny se zvýšenou opatrností. Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby!

Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6005 – křížení kolmo, potrubí kanalizace uloženo hlouběji než vodovod.

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni Vám při přípravě PD i celé akce poskytnout technickou pomoc (odd. VRI- technický náměstek Ing. Žitný, tel. 326 376 152, tzitny@vakmb.cz).


- **Bude nutné přesně technicky dořešit měření předávaných OV.**
- **Požadujeme, aby naší a.s. byla předložena prováděcí projektová dokumentace stavby, která bude předem technicky konzultována s naší a.s.**

Závěr

Při splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Vyjádření platí 1 rok.

S pozdravem


VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 95

Ing. František Klouček
výrobní náměstek

Obdrží: P3