

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy obřadní síně, Valdštejnský zámek, Jičín
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení (ZZVZ)
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní
Zadavatel:	město Jičín
Sídlo zadavatele:	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
IČ:	00271632
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	JUDr. Jan Malý, starosta města

V Jičíně dne 5. 4. 2024

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 4. 4. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění položek z rozpočtů ZTI a UT:

81 M 6000227750 Elektrický ohřívač vody svislý kus 1,000

82 M 6000227770 Elektrický ohřívač vody svislý kus 1,000

19 M RMAT0001 těleso otopné ocelové kus 3,000

20 M RMAT0002 těleso otopné ocelové kus 1,000

21 M RMAT0003 těleso otopné ocelové kus 1,000

22 M RMAT0004 těleso otopné ocelové kus 6,000

Barevně zvýrazněná odpověď zadavatele:

typy elektrických ohřívačů jsou specifikovány ve výkresech (dokonce včetně zapomenutého označení referenčního výrobku):

81 M 6000227750 Elektrický ohřívač vody svislý kus 1,000 - elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 80 l (2 kW-230V)

82 M 6000227770 Elektrický ohřívač vody svislý kus 1,000 - elektrický zásobníkový ohřívač o objemu 30 l (2 kW-230V)

Co se týká otopných těles, jedná se o tělesa z článků z ocelových trubek, ve výkrese je označení dle jednoho z výrobců, kdy první číslice označuje počet trubek na hloubku a další 3 číslice výšku radiátoru v centimetrech,

tj. 3060 říká, že se jedná o třítrubkový článek výšky 60 cm, přikládám informace k výkonu jednotlivých těles (75/65/20 °C):

19 M RMAT0001 těleso otopné ocelové kus 3,000 - 3060 / 26 článků (3ks) – 1584 W

20 M RMAT0002 těleso otopné ocelové kus 1,000 - 3120 / 22 článků (1ks) – 2750 W

21 M RMAT0003 těleso otopné ocelové kus 1,000 - 4030 / 26 článků (1ks) – 1090 W

22 M RMAT0004 těleso otopné ocelové kus ~~6,000~~ - 5030 - 50 článků (1ks - v rozpočtu je chybně 6ks) - 2588W

Do ceny je potřeba započíst stavitelné konzoly na zeď a růžice a zátky těles.

Zadávací podmínky na předmětnou zakázku vyjma výše uvedeného zůstávají BEZE ZMĚNY.

.....
JUDr. Jan Malý, starosta města
v. z. Mgr. Petr Hamáček, místostarosta města