

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky	Komunální FVE – Jamné
Systémové číslo NEN	P24V00000001
Zadavatel	Obec Jamné, IČO 00285960, se sídlem Jamné 166, PSČ 58827
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na dodávky

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci obdobně smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ. Z tohoto důvodu není zadavatel povinen poskytnout vysvětlení ve lhůtách dle § 98 odst. 1 ZZVZ.

Dotaz č. 1

V technické zprávě požadujete účinnost panelů 21,5% ale v souhrnném prohlášení pouze 19%. Co z toho platí?

Odpověď zadavatele

Oba požadavky se nevylučují. Požadovány jsou panely s účinností minimálně 21,5 %, což v navazujícím prohlášení zajistí splnění požadavku na min. 19% účinnosti.

Dotaz č. 2

V technické zprávě požadujete vytápěné baterie v rozsahu teplot -10 - 50°C ale v souhrnném prohlášení pouze 10°C-50°C. Co z toho platí?

Odpověď zadavatele

Viz odpověď na dotaz č. 1. Platí podmínky uvedené v technické zprávě. Při splnění těchto podmínek budou automaticky naplněny i podmínky požadovaného prohlášení.

Dotaz č. 3

Požadujete dle technické zprávy "Fotovoltaický měnič obsahuje transformátor a je nízkonapěťový. Měnič umožňuje odesílat do 1 fáze trvale 50 % své nominální kapacity. Měnič umožňuje zastavit dodávky do sítě v době, kdy jsou spotové ceny záporné. Objekt je plně zálohován do spotřeby maximálního výkonu měničů, v případě výpadku dodávky elektřiny bude systém zálohovaný ze dvou záložních zásuvek (BACK UP 1x 230V)., Součástí měniče je funkce automatického spínání zátěže externích zařízení členů energetického společenství v případě plného nabití baterie a nedostatečné spotřeby na odběrném místě – komunikace přes cloud." Dle mého názoru není na trhu žádný výrobek, který by toto v souvislosti s dalšími vašimi požadavky na měnič splňoval. Prosím o referenční výrobek, který vyhovuje těmto požadavkům.

Odpověď zadavatele

S ohledem na datum podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace není zadavatel povinen zdůvodnění poskytnout. Nad rámec toho zadavatel pouze uvádí, že na trhu prokazatelně existují řešení, která splňují požadované parametry a jsou volně dostupná všem potenciálním dodavatelům.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.