

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 16806/2022/HDM.JH-PI-TA
Spisová značka: S-KHSJC 16242/2022

Vyřizuje: Mgr. Michaela Kluiberová
Tel. číslo: 387712610

Datum 7.6.2022

Základní škola T. Šobra a
Mateřská škola Písek
Šobrova 2070
397 01 Písek

Věc: upozornění související s vydaným závazným stanoviskem

Vážený pane řediteli,

na základě odstraňování Boletických panelů obsahujících azbest v objektu tělocvičny ZŠ T. Šobra, Písek si Vás dovoluujeme upozornit, že v souvislosti s prováděnou akcí: „**Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek.**“ (závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – ÚP PI-ST ze dne 7.6.2022, pod č.j KHSJC 16242/2022/HDM.JH-PI-TA), je možnost opětovného zahájení provozu ve vnitřních prostorách spojujících odstraňovaný objekt a stávající objekty školy **po ukončení stavebních prací podmíněna nezpochybnitelnými výsledky měření, které nepřekračují limit azbestových a minerálních vláken ve vnitřním prostředí ve spojovacích úsecích mezi odstraňovaným objektem a stávajícími objekty školy**, splněním požadavku § 7 odst. 1 a § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozd. předpisů, ve vztahu k § 4 a přílohy č. 2 vyhlášky MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb. Závěrečná zpráva a v ní uvedený souhrnný protokol **o provedených kontrolních měřeních po ukončení sanace a dekontaminace** musí respektovat požadavky ČSN EN ISO 16000-7 a měření musí provádět laboratoř mající osvědčení o akreditaci k měření výše uvedených nox. **Protokoly o měřeních budou předloženy OOVZ před zahájením provozu zařízení.**

V souvislosti s akcí: „Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek.“ je požadováno měření ve **spojovacích úsecích mezi odstraňovaným objektem a stávajícími objekty školy.**

Mgr. Michaela Kluiberová
Odborný rada
Odd. HDM JH-PI-TA