

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba učebny polytechnického
vzdělávání na Základní škole Dub
nad Moravou**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve VV jsme nenašli položky pro vnější jádrové omítky. Prosíme o doplnění položek.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel doplnil položky do rozpočtu, konkrétně do oddílu 6 – Omítka vápenocementová jádrová, a to včetně příplatku za požadovanou tloušťku.

Zadavatel jako součást tohoto souboru Vysvětlení ZD č. 1 poskytuje upravenou Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. **Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve VV jsou u vnitřních omítek použity položky pro omítky do 10 mm. Prosíme o potvrzení, že 10 mm bude dostačující, popřípadě prosíme o doplnění položek pro příplatek nad 10 mm.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že informace uvedené ve výkazu výměr, respektive v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou správné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V TZ je uvažováno s vyztuženou jádrovou omítkou. Ve VV nebylo nalezeno. Prosíme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že informace uvedené ve výkazu výměr, respektive v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou správné, přičemž vyztužení jádrové omítky je uvedeno v samostatné položce – vnitřní a vnější omítky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve VV je uvažováno u položek ke stěnám ze ztraceného bednění výztuž 12 kg/m³. Prosíme o potvrzení, že množství této výztuže je dostačující.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel uvádí, že informace uvedené ve výkazu výměr, respektive v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou správné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Ve VV je uvažováno u položek k základovým pasům výztuž 3,25 kg/m³. Prosíme o potvrzení, že množství této výztuže je dostačující.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že informace uvedené ve výkazu výměr, respektive v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou správné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Projekt uvažuje s velkými zásahy do stávající obvodové stěny. Prosíme o doplnění položek pro podchycení zdiva a souvisejících položek při bourání otvorů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že příslušné položky byly doplněny do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ve VV jsme nenalezli položky pro ochranu stávajících konstrukcí a prostor dotčených rekonstrukcí. Prosíme o doplnění.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že jde o položku č. 110 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Prosíme o upřesnění materiálu vnitřních dveří.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel odkazuje na upřesnění dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výběr. Pouze Td/5 - dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3, povrch laminátový, plné, rozměry 900x1970-2100mm, ostatní dle výpisu dveří.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Ve VV jsme nenalezli položky ke dveřím Td/3 a Td4 dle tabulky dveří. Prosíme o doplnění

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel uvádí, že tyto položky nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

V tabulce truhlářský výrobků je T/4 – kuchyňská linka, tento prvek jsme nenašli ve VV. Prosíme o prověření.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel uvádí, že tyto položky nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8. 4. 2024 do 12:00 hodin.**

V Brně 28. 3. 2024

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele