

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POŘ. Č. 08

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s článkem 2.8.1 Pokynů pro zadání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel: **ŠKO-ENERGO, s.r.o.**
tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 61675938

Název: **„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB 6 Stavba“**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

ČÁST 1: PŘESNÉ ZNĚNÍ ŽÁDOSTI DODAVATELE O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Modernizace teplárny ŠKO-ENERGO – OB6 Stavba“ – dotaz č.1

V objektu OB6 ve stavební části výplní otvorů vrat máme tyto dotazy, prosíme o objasnění.

- 1) V SO101 Příjem a úprava dřevní štěpky, úroveň +0,0 - Jsou navržena sekční vrata. Dočetli jsme se, že v těchto místech bude prašné prostředí. Nemají mít vrata úpravu do EX prostředí (výbušné prostředí)?
- 2) V SO102 Sklad dřevní štěpky, úroveň +0,0 - Jsou vrata 9160x6000 mm. K těmto vratům jsme nedohledali žádný popis.
- 3) V SO102 Sklad dřevní štěpky, úroveň +8,25 - jsou vrata 4 ks vrat 3000x3000 mm. I k těmto vratům bychom potřebovali více informací.

ČÁST 2: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dotaz č 1:

V SO101 Příjem a úprava dřevní štěpky, úroveň +0,0 - Jsou navržena sekční vrata. Dočetli jsme se, že v těchto místech bude prašné prostředí. Nemají mít vrata úpravu do EX prostředí (výbušné prostředí)?

Odpověď Zadavatele:

Tato vrata oddělují výsypanou komoru od venkovního prostředí a při vlastní vykládce jsou mimo pracovní prostor vykládky a mimo prašné prostředí. Taktéž pohon je mimo výsypanou komoru, tudíž není nutnost provedení EX. (V případě návrhu řešení s umístěním pohonu uvnitř komory v prašném prostředí je nutno vrata mít v EX provedení.)

Dotaz č 2:

V SO102 Sklad dřevní štěpky, úroveň +0,0 - Jsou vrata 9160x6000 mm. K těmto vratům jsme nedohledali žádný popis.

Odpověď Zadavatele:

Všechny dveře jsou s ocelovou zárubní a ocelovým dveřním křídlem. Vrata budou s ocelovou zárubní dvoukřídla s integrovanými dveřmi pro průchod obsluhy. Vrata jsou z ocelových profilů s vnějším i vnitřním oplechováním a vloženou tepelnou izolací.

Dotaz č 3:

V SO102 Sklad dřevní štěpky, úroveň +8,25 - jsou vrata 4 ks vrat 3000x3000 mm. I k těmto vratům bychom potřebovali více informací.

Odpověď Zadavatele:

V souladu s poznámkou v „Příloha L ZD Soupis prací s výkazem výměr“ se jedná o **5ks** (5 sil, 5 ks vrat) vrat s touto specifikací: „Masivní ocelová vrata s ocelovým rámem osazeným do žb stěny sila tl. 500 mm (osazení rovného prvku do obloukové stěny) vč. ukotvení, utěsnění, mříže, zámku atd. OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ VYSUNUTÍ SMĚREM NAHORU JEŘÁBEM. Všechny prvky RAL 9006/7047.“

Tato vrata jsou pevnostní z ocelových profilů a vsunuta do bočních držáků-zámků za pomoci jeřábové techniky.

Pro příklad řešení vizte přiložené foto.

