

## **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

---

pro zadání podlimitní veřejné zakázky  
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „zákon“)

s názvem

## **„FVE - Velké Němčice II.“**

---

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Je nutné využít panely o výkonu 500Wp, nebo je možné využít panely o jiném výkonu s tím, že celkový výkon FVE bude dodržen +-500Wp?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel uvádí, že je možné využít panely o výkonu min. 500 Wp.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Je nutné využít několik menších střídačů, nebo lze využít jeden-dva střídače o vyšším výkonu?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel trvá na využití střídačů uvedených v projektové dokumentaci.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

V projektové dokumentaci u objektu MŠ není zahrnuta souhrnná Technická zpráva. Prosíme o dodání.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Zadavatel uvádí, že tyto dokumenty budou zpracovány v rámci instalačních prací vybraným dodavatelem.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Jsou zpracovány statické posudky u všech tří budov? Bylo by případně je možné vidět?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:***

Zadavatel uvádí, že tyto dokumenty budou zpracovány v rámci instalačních prací vybraným dodavatelem.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Je zpracována zpráva PBŘ u všech tří budov? Bylo by případně možné ji vidět?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:***

Zadavatel uvádí, že tyto dokumenty budou zpracovány v rámci instalačních prací vybraným dodavatelem.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Je k dispozici schéma hromosvodů u všech tří budov?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:***

Zadavatel uvádí, že tyto dokumenty budou zpracovány v rámci instalačních prací vybraným dodavatelem.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Nikde nemohu v požadavcích ani PD najít, pod jakým úhlem vůči střešní rovině a mořské hladině mají být nakloněny panely na COV. Dle mapy to vypadá že je střecha se sklonem na sever, tudíž bude nutné panely přizvedávat o spád + něco navíc.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:***

Zadavatel uvádí, že Střešní konstrukce nebyla zaměřena, proto přesné naklonění bude předmětem zaměření vybraného dodavatele. Panely budou nakloněny min. o 5° v opačném směru, než je střešní rovina. Bude upřesněno v rámci realizační části díla.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Připravujeme nabídku do vypsání VŘ a měl bych dotaz na střídač v objektu ČOV. Jelikož je elektrárna bez bateriového úložiště, stačil by zde síťový střídač, který je levnější. Ten je i vybrán jako referenční výrobek Growatt MID 20KTL3-XL, nicméně v technické zprávě je popis střídače jako síťový hybridní a ve výkazu výměr je také uveden hybridní. Mohu poprosit o potvrzení, že se jedná o síťový střídač a v dokumentech pouze zůstalo názvosloví z jiných projektů?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:***

Zadavatel uvádí, že jako Přílohu Vysvětlení Zd č. 1 poskytuje opravený dokument Projektová dokumentace, kde opravil v technické zprávě na ČOV požadavek na síťový střídač. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Zadavatel uvádí, že jako Přílohu Vysvětlení Zd č. 1 poskytuje opravený položkový rozpočet, kde upravil požadavek na síťový střídač. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

---

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 9. 2024 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele