

Název zadavatele:	Obec Topolná
Sídlo:	687 11 Topolná 420
Zastoupeno:	Ing. Roman Dujíček, starosta
IČ:	00291421
DIČ:	CZ00291421

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) pod názvem:

FVE obce Topolná

Dotaz č. 1

Otázka instalovaného výkonu na FVE Borůvka a FVE ČOV (rozdíl mezi ZD a VV)

FVE Borůvka (do 50 kWp) - pak 49,95 kWp (při 111 panelech o výkonu 450 Wp) nebo 49,5 kWp (při 99 panelech o výkonu 500 Wp)

FVE ČOV – 31,5 kWp + akumulace 23,2 kWh (nikoliv 31,74 kWp dle VV)

1.3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zadávacího řízení je realizace 7 fotovoltaických elektráren na obcích!

- FVE Obec Topolná – Bůrovce - 50 kWp
- FVE Obec Topolná – Dům s pečovatelskou službou - 25 kWp + akumulace 23,2 k
- FVE Obec Topolná – Komunitní centrum - 22 kWp
- FVE Obec Topolná – Obecní úřad - 8 kWp
- FVE Obec Topolná – Požární zbrojnice - 7 kWp
- FVE Obec Topolná – Základní škola - 33 kWp
- FVE Obec Topolná – ČOV - 31.5 kWp + akumulace 23,2 kWh

	A	B	C	D	E	F
1	Slepý rozpočet Topolná					
2	Projekt		Wp	Wh	cena bez dph	cena s dph
3	Požární zbrojnice		7			0
4	Komunitní centrum		22			0
5	Obecní úřad		8			0
6	Kulturní středisko		49,9			0
7	Dům s pečovatelskou službou		25	23,2		0
8	ČOV		31,74			0
9	Základní škola		33	23,2		0
10	Celkem výkon		176,64	46,40		
11	Celkem bez DPH					0
12	Celkem s DPH 21%					0
13						

Odpověď:

Instalovaný výkon uvedený v projektové studii je udělaný pro určitý typ panelů.

Zadání je podle platné smlouvy od EG-D.

Z toho vychází že navržený výkon by měl být co neblíží k dané hodnotě. Dle instalovaných panelů. V případě kulturního střediska nesmí být větší jak 49,99 kWp. Jinak by bylo potřeba stavebního povolení – viz vysvětlení č. 2

Nejedná se o změnu, která by měla mít vliv na prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Topolné dne 22.11.2023

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností