



## DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

### PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Sociální bydlení v obci Kosova Hora“ (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

**Zadavatel veřejné zakázky:** Obec Kosova Hora  
**Právní forma zadavatele:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**Sídlo zadavatele:** Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora  
**Zadavatele zastupuje:** Martin Krameš, starosta obce  
**IČ zadavatele:** 00242471  
**Druh zadávacího řízení:** ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ  
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)  
**Pověřená osoba zadavatele:** Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 - ze dne 6. 6. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace může případně využívat tyto zkratky:

VZ= veřejná zakázka

PD= projektová dokumentace

VV= výkaz výměr

ZD= zadávací dokumentace

PTČ ZD= průvodní textová část zadávací dokumentace

PH= předpokládaná hodnota

Vážení účastníci,  
na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona tyto vysvětlení ZD:

#### **Dotaz účastníka:**

##### **Dotaz č. 1/1**

*Žádám o vysvětlení zadávací dokumentace. Konkrétně zde chybí výkresy pro vzduchotechniku. Prosím tedy o doplnění, případné vysvětlení její absence.*

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1/1:**

V objektu je řešeno pouze odvětrání koupelen, WC a odvětrání digestoří.

Odvětrání je zakresleno ve výkresech vytápění. Prostupy také ve výkresech architektonicko- stavební části, proto nebyly samostatné výkresy pro vzduchotechniku provedeny.

#### **Závěr zadavatele:**

Zadavatel poskytuje tyto shora uvedené vysvětlení ZD.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

V Kutné Hoře-Malíně dne 6. 6. 2024.

Ing. Josef Bárta  
pověřená osoba zadavatele