

## **Položka č.1 :**

### **NOVÉ OKNO ŠPALETOVÉ DVOJITÉ, 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ + 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ 1506/1606 mm (SVĚTLOST ŠPALETY) 5 kusů (2 ks v 2.NP; 3 ks v 3.NP)**

úprava otvoru:

- odstranění stávající novodobé dožilé okenní konstrukce
- zednická úprava otvoru
- drobné truhlářské opravy (reparse) stávajícího vnitřního parapetního prkna + nový nátěr (nátěr dtto okenní konstrukce)

**materiál:** masiv smrk ze zimní těžby, z radiálního nebo poloradiálního materiálu

- spoje kolíkové dřevěnými kolíky

#### **povrchová úprava dřeva:**

- krycí nátěr:

1x rozpouštědlový základní a impregnační nátěr na dřevo a kov (např. HERBOLIN - FENSTERGRUND)

2x polomatný email s hedvábným leskem, vysoce odolný proti oděru, určený pro interiéry i exteriéry (např. SEIDEN - HERBOL); odstín: RAL 9001

**Pozn.: přesný typ nátěru a odstín bude odsouhlasen investorem**

#### **kování vnějších křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks okenní záskočka spodní **l** (patinovaná mosaz)
- 2x 1 ks okenní nárazník **m** (patinovaná mosaz)

#### **kování vnitřních křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3c** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný zajišťovací háček (na vnitřní části špalety) + kované očko (na rámu vnitřního okenního křídla) **f** (nátěr dtto dřevo)

#### **zasklení vnějších křídel:**

- izolační sklo DITHERM tl. 14 mm ( $U = 1,0 - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ); distanční rámeček v odstínu RAL 9001

#### **zasklení vnitřních křídel:**

- sklo ploché tl. 3 mm
- oplechování parapetu:
  - měděný plech tl. 0,8 mm, r. š. 175 mm

## **Položka č.2 :**

### **NOVÉ OKNO ŠPALETOVÉ DVOJITÉ, 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ + 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ 1606/1606 mm (SVĚTLOST ŠPALETY) 2 kusy (1 ks v 2.NP; 1 ks v 3.NP)**

#### úprava otvoru:

- odstranění stávající novodobé dožilé okenní konstrukce
- zednická úprava otvoru
- drobné truhlářské opravy (reparse) stávajícího vnitřního parapetního prkna + nový nátěr (nátěr dtto okenní konstrukce)

**materiál:** masiv smrk ze zimní těžby, z radiálního nebo poloradiálního materiálu

- spoje kolíkové dřevěnými kolíky

#### **povrchová úprava dřeva:**

- krycí nátěr:

1x rozpouštědlový základní a impregnační nátěr na dřevo a kov (např. HERBOLIN - FENSTERGRUND)

2x polomatný email s hedvábným leskem, vysoce odolný proti oděru, určený pro interiéry i exteriéry (např. SEIDEN - HERBOL); odstín: RAL 9001

**Pozn.: přesný typ nátěru a odstín bude odsouhlasen investorem**

#### **kování vnějších křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks okenní záskočka spodní **l** (patinovaná mosaz)
- 2x 1 ks okenní nárazník **m** (patinovaná mosaz)

#### **kování vnitřních křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3c** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný zajišťovací háček (na vnitřní části špalety) + kované očko (na rámu vnitřního okenního křídla) **f** (nátěr dtto dřevo)

#### **zasklení vnějších křídel:**

- izolační sklo DITHERM tl. 14 mm ( $U = 1,0 - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ); distanční rámeček v odstínu RAL 9001

#### **zasklení vnitřních křídel:**

- sklo ploché tl. 3 mm
- oplechování parapetu:
- měděný plech tl. 0,8 mm, r. š. 175 mm

### **Položka č.3 :**

#### **NOVÉ OKNO ŠPALETOVÉ DVOJITÉ, 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ + 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ 1306/1606 mm (SVĚTLOST ŠPALETY) 4 kusy (2 ks v 2.NP; 2 ks v 3.NP)**

úprava otvoru:

- odstranění stávající novodobé dožilé okenní konstrukce
- zednická úprava otvoru
- drobné truhlářské opravy (reparse) stávajícího vnitřního parapetního prkna + nový nátěr (nátěr dtto okenní konstrukce)

**materiál:** masiv smrk ze zimní těžby, z radiálního nebo poloradiálního materiálu

- spoje kolíkové dřevěnými kolíky

#### **povrchová úprava dřeva:**

- krycí nátěr:

1x rozpouštědlový základní a impregnační nátěr na dřevo a kov (např. HERBOLIN - FENSTERGRUND)

2x polomatný email s hedvábným leskem, vysoce odolný proti oděru, určený pro interiéry i exteriéry (např. SEIDEN - HERBOL); odstín: RAL 9001

**Pozn.: přesný typ nátěru a odstín bude odsouhlasen investorem**

#### **kování vnějších křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks okenní záskočka spodní **l** (patinovaná mosaz)
- 2x 1 ks okenní nárazník **m** (patinovaná mosaz)

#### **kování vnitřních křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3c** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný zajišťovací háček (na vnitřní části špalety) + kované očko (na rámu vnitřního okenního křídla) **f** (nátěr dtto dřevo)

#### **zasklení vnějších křídel:**

- izolační sklo DITHERM tl. 14 mm ( $U = 1,0 - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ); distanční rámeček v odstínu RAL 9001

#### **zasklení vnitřních křídel:**

- sklo ploché tl. 3 mm
- oplechování parapetu:
  - měděný plech tl. 0,8 mm, r. š. 175 mm

#### **Položka č.4 :**

#### **NOVÉ OKNO ŠPALETOVÉ DVOJITÉ, 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ + 2x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ 1150/1450 mm (SVĚTLOST ŠPALETY) 2 kusy (1 ks v 2.NP; 1 ks v 3.NP)**

úprava otvoru:

- odstranění stávající novodobé dožilé okenní konstrukce
- zednická úprava otvoru
- drobné truhlářské opravy (reparse) stávajícího vnitřního parapetního prkna + nový nátěr (nátěr dtto okenní konstrukce)

**materiál:** masiv smrk ze zimní těžby, z radiálního nebo poloradiálního materiálu

- spoje kolíkové dřevěnými kolíky

#### **povrchová úprava dřeva:**

- krycí nátěr:

1x rozpouštědlový základní a impregnační nátěr na dřevo a kov (např. HERBOLIN - FENSTERGRUND)

2x polomatný email s hedvábným leskem, vysoce odolný proti oděru, určený pro interiéry i exteriéry (např. SEIDEN - HERBOL); odstín: RAL 9001

**Pozn.: přesný typ nátěru a odstín bude odsouhlasen investorem**

#### **kování vnějších křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks okenní záskočka spodní **l** (patinovaná mosaz)
- 2x 1 ks okenní nárazník **m** (patinovaná mosaz)

#### **kování vnitřních křídel (vyrobena formou místní analogie):**

- 1 ks oliva se štítkem **a** (patinovaná mosaz; např. Alt Wien) + dvoucestná rozvora
- 2x 2 ks kovaný okenní kuličkový závěs **1a** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 2 ks kovaný zápustný rohovník **2g** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3c** (nátěr dtto dřevo)
- 1 ks kovaný protikus rozvory **3d** (nátěr dtto dřevo)
- 2x 1 ks kovaný zajišťovací háček (na vnitřní části špalety) + kované očko (na rámu vnitřního okenního křídla) **f** (nátěr dtto dřevo)

#### **zasklení vnějších křídel:**

- izolační sklo DITHERM tl. 14 mm ( $U = 1,0 - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ); distanční rámeček v odstínu RAL 9001

#### **zasklení vnitřních křídel:**

- sklo ploché tl. 3 mm
- oplechování parapetu:
  - měděný plech tl. 0,8 mm, r. š. 175 mm

## **Položka č.5 :**

### **Balkonové dveře s nadsvětlíkem**

**1x DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ**

**1450/2650 mm (SVĚTLOST ŠPALETY)**

**Křídla 1450/2150, nadsvětlík 1450/500**

**1 kus ( v 2.NP)**

úprava otvoru:

- odstranění stávající novodobé dožilé truhlářské konstrukce
- zednická úprava otvoru
- drobné truhlářské opravy (repase) stávajícího vnitřního parapetního prkna + nový nátěr (nátěr dtto okenní konstrukce)

**materiál:** masiv smrk ze zimní těžby, z radiálního nebo poloradiálního materiálu

- spoje kolíkové dřevěnými kolíky

### **povrchová úprava dřeva:**

- krycí nátěr:

1x rozpouštědlový základní a impregnační nátěr na dřevo a kov (např. HERBOLIN - FENSTERGRUND)

2x polomatný email s hedvábným leskem, vysoce odolný proti oděru, určený pro interiéry i exteriéry (např. SEIDEN - HERBOL); odstín: RAL 9001

**Pozn.: přesný typ nátěru a odstín bude odsouhlasen investorem**

### **zasklení:**

- izolační sklo DITHERM tl. 24 mm ( $U = 1,0 - 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ ); distanční rámeček v odstínu RAL 9001