

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název zadavatele:

Obec Dvorce

Sídlo zadavatele:

Náměstí 13, 793 68 Dvorce

IČ zadavatele:

00295973

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Jan Božovský, starosta obce

Osoba zastupující zadavatele:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)

Výzkumné energetické centrum (VEC)

Sídlo:

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ/DIČ:

61989100 / CZ61989100

Oprávněná osoba k jednání:

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel CEET

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Navrkalová, MBA

Veřejná zakázka „Střešní instalace fotovoltaického systému pro obec Dvorce“

(dále jen „VZ“) zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P24V00000006

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Vysvětlení ZD č. 1

Zadavatel obdržel dne 10. 07. 2024 následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

bude v rámci realizace FVE elektrárny požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)?

Shromažďuje se v objektu více než 200 osob?

Děkujeme, s pozdravem,

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že se v objektu neshromažďuje více než 200 osob, proto není vyžadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR).

Vše zůstává beze změny.