

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na služby zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

**„Zajištění provizorní školy
v Prušánkách“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Pokud mají být položky v kapitole S002 SO 02.1 naceněny jako pronájem, jak mají být naceněny profese v rámci dočasné horní stavby? Prodej nebo pronájem? Případně nevyplňovat a nechat jako standard uvedený v rámci pronájmu?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel konstatuje, že poslední varianta je správně: nevyplňovat a nechat jako standard uvedený v rámci pronájmu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

- 1) Pokud má být okno plastové, nesplní požární odolnost. Lze nahradit hliníkovým? I když bude mít jiný vzhled?
- 2) Mohou být nahrazeny vždy dva kusy oken jednokřídlých, jedním dvoukřídlým oknem?
- 3) Vzhledem k šíři přiček a stěn v sanitárních částech mají rozvody vody a odpadních potrubí přiznané a vedené před stěnou?
- 4) V sanitárních částech a na chodbě jsou uvedeny obklady stěn a stropů ocelovým plechem. Je nutné dodržet tyto obklady? Mohou být případně nahrazeny jiným materiálem? Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt školského zařízení?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

- 1) Zadavatel konstatuje, že Dle PBŘ může být okno plastové, jak je uvedeno ve zprávě PBŘ.
- 2) V projektové dokumentaci je uvedena tato poznámka: „Nabízené řešení je pouze vzorové, dodavatel nabídne řešení v rámci svých výrobních standardů.“ Tou poznámkou by se měli dodavatelé řídit. Dvě okna mohou být nahrazena jedním.
- 3) Ano, je to uvedené v projektové dokumentaci.
- 4) V projektové dokumentaci je uvedena tato poznámka: Nabízené řešení je pouze vzorové, dodavatel nabídne řešení v rámci svých výrobních standardů. Tou poznámkou by se měli dodavatelé řídit.
- 5) Obklady stěn mohou být z čehokoliv co se dá umýt. Navržená provizorní škola dostala výjimku kromě HZS od všech dotčených organizací (KHS, ENB, stavební úřad, životní

prostředí), proto je nerelevantní poukazovat na typologii a normy provádění školských zařízení. Zadavatel doporučuje prostudovat kompletní dokumentaci.

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele