

## OBEC PŘIBYSLAVICE

### **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

---

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky  
na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.  
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších  
předpisů  
(dále jen „zákon“)

s názvem

**FVE 1016 Přibyslavice 1 - IV.**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

V JP schématu není 400V AC přívod pro napájení podpůrných zařízení – vlastní spotřebu. V technické zprávě je. Co je správně?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:***

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení č. 4 poskytuje účastníkům Přílohu č. 1 Projektová dokumentace, kde opravil na výkresu D.1 Jednopolové schéma vazbu k TS BESS. Účastníci použijí tento dokument při zpracování své nabídky

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Můžeme použít trafo pro baterii jiného napětí (například 690V) pokud nabídneme baterii se střídačem na jiném napětím? Přesné zadání trafo je omezující pro více variant baterií.

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:***

Zadavatel uvádí, že je nutné splnit parametry BESS dle dotačního titulu RES+, ten nespécifikuje napěťovou hladinu, transformátor pro baterie je možné použít i s jiným napětím na NN straně.

---

***Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Předmětem PD, příloha č.5 ZD, je v technické zprávě v odstavci 6 uvedeno: „Hloubka zatlučených konstrukcí pro FV panely bude upravena dodavatelem dle tahových zkoušek provedených na místě stavby. Pokud tahové zkoušky prokáží nízkou únosnost zeminy, použijí se místo zatlučených konstrukcí zemní vruty.“ Prosíme zadavatele, že bychom si chtěli na vlastní náklady provést tahové zkoušky před podáním nabídky. Je možné si tyto zkoušky provést ještě v tomto týdnu?

***Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:***

Zadavatel uvádí, že tahové zkoušky provede až vítězný dodavatel dle zadávací dokumentace.

---

***Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek***

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 9. 2024 do 10:00 hodin.**

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

V Brně

**Deregio Tender, s.r.o.**  
Ing. Jan Ševčík, jednatel  
Zástupce zadavatele