

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel **Roman Mikulčík**, sídlem Žatec, Mládežnická 2739, PSČ 438 01, IČO: 651 11 621, v rámci výběrového řízení na stavební práce „Snížení energetické náročnosti v objektu restaurace BarBar“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 1. 4. 2021:

Otázka:

Dobrý den, posílám Vám dodatečné dotazy k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti v objektu restaurace BarBar“:

- *Pro možnost správného ocenění KVH hranolů prosíme o poskytnutí jejich výpisu. Z poskytnutých podkladů není patrný počet a délky jednotlivých prvků.*
- *Ve výkazu výměr je uvedena požadovaná střešní krytina Maxidek (z tvarovaného Al plechu). Uvedená krytina Maxidek se ale nevyrábí z hliníkového plechu. Máme ocenit krytinu Maxidek, nebo alternativu z hliníkového plechu?*

Odpověď:

1. *Pro účely ocenění zadavatel sděluje, že požaduje 16 ks KVH hranolů s délkou cca 1,5 m.*
2. *Zadavatel požaduje uvést do nabídky ocenění krytiny MAXIDEK.*

V Brně dne 7. 4. 2021

Roman Mikulčík

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.