

Úřad městské části města Brna, Brno-Komín, Vavřínecká 15, 624 00 Brno
Odbor stavební

Oprávněná úřední osoba: Ing. Zdeněk Nývlt, CSc.
E-mail: nyvlt@komin.brno.cz

Tel.: 541 428 188

Věc: Zpětné získávání bazénové vody pro ZŠ Pastviny

SDĚLENÍ

Úřad městské části města Brna, Brno-Komín, Odbor stavební, jako stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023, ve smyslu ustanovení § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 19.03.2024 žádost o posouzení zda úprava bazénové technologie v ZŠ Pastviny dle předložené dokumentace zpracované Centroprojektem group, a.s. podléhá ohlášení či vydání stavebního povolení.


Dokumentace řeší doplnění stávající bazénové technologie pro školní bazén o zařízení pro zpětné získávání vody, kdy technologie se umísťuje do stávající strojovny v 1.PP. Uvedená technologie je doplněna, k již povolené technologii bazénu, který byl zkolaudován. Z pohledu stavebního úřadu dochází k rozšíření vnitřních rozvodů, které nepodléhají umístění a povolení dle platného stavebního zákona. Jedinou stavební úpravou je zde zřízení roznášecí betonové vrstvy – základu v tl. 100 mm pod akumulační nádrž nad stávající podlahu (ozn. S1 ve výk. Č. 102), což lze považovat za stavební práce nevyžadující stavební povolení, ani ohlášení pokud s nimi není zasahováno do nosných konstrukcí. Podstatným způsobem je nutné též posoudit zajištění montážního otvoru o šířce 800 mm do strojovny filtrace pro nastěhování technologie, pokud by se jednalo o jeho vybourání v nosné konstrukci, tak jednoznačně vyžaduje stavební povolení, v opačném případě je to bez povolení stavebního úřadu. Stávající rozvaděč lze na místo E2 přemístit bez povolení stavebního úřadu.

Stavební úřad upozorňuje na provedení příslušných revizí před uvedením do provozu.

V Brně dne 19.03.2024

Úřad městské části města Brna
Brno-Komín
stavební úřad

[OTISK RAZÍTKA]


Ing. Zdeněk Nývlt, CSc.
ÚMČ města Brna Brno-Komín