

Č. j.: ORM/2939/24/Vaj

Vyřizuje: Jana Valečková
Telefon: 376 347 255
E-mail: javaleckova@mukt.cz

*Všem účastníkům zadávacího
řízení, kteří si vyzvedli nebo
vyzvednou zadávací dokumentaci*

Datum: 11.10.2024

prostřednictvím el. nástroje E-ZAKAZKY

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 7

„Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“

Znění dotazu č. 9 z 09.10.2024:

1) Ve stanicích potrubí i kabely prostupují zděnými konstrukcemi. Výkazy výměr neobsahují žádné stavební práce – vytvoření prostupů, zapravení,...

Prostupy jsou stávající? Pokud ne, kde jsou tyto práce specifikované?

Odpověď k dotazu:

1) Ve VV obou etap je položka „Vrtání jádrové do ŽB D200mm – 12 m“. Tato položka souhrnně obsahuje provedení prostupů potrubí i kabelových chrániček. Účastník tuto položku nacení včetně odpovídajícího zapravení.

Závěr:

Toto vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele [Profil zadavatele: KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. - E-ZAKAZKY.CZ](#) v detailu uvedené zakázky. **Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn, tedy do 05.11.2024, 10:00 h.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ