detail: dnového kanálu
M= 1:20



1. vyhotovit základovou desku (stavební firma)
2. osazení a uchycení dnového kanálu před nanesením přídavného betonu (výrobce bazénu)
3. postupné zabetonování dnových kanálů (stavební firma)
4. při dodatečných pracích je nutné dnový kanál zabezpečit tak, aby nebyl znečištěn nebo poškozen

Řez 1-1
M= 1:50



detail: betonové základy
M= 1:20



Zatežování betonové podlahy a horní uchycení v závislosti od výšky ukotvení.



r (m)	T (m)	W (kN/m)	qo (kN/m)	qu(kN/m)	
0	1.0	5.0	1.67	3.33	
	1.2	7.2	2.40	4.80	
	1.4	9.8	3.27	6.53	
	1.6	12.8	4.27	8.53	
	1.8	16.2	5.40	10.80	
	2.0	20.0	6.67	13.33	
0.25	1.0	5.0	2.22	2.78	
	1.2	7.2	3.02	4.18	
	1.4	9.8	3.98	5.82	
	1.6	12.8	5.06	7.74	
	1.8	16.2	6.27	9.93	
	2.0	20.0	7.62	12.38	
0.50	1.0	5.0	3.33	1.67	
	1.2	7.2	4.11	3.09	
	1.4	9.8	5.08	4.72	
	1.6	12.8	6.21	6.59	
	1.8	16.2	7.47	8.73	
	2.0	20.0	8.88	11.12	

detail: dnového kanálu
M= 1:20



1. vyhotovit základovou desku (stavební firma)
2. osazení a uchycení dnového kanálu před nanesením přídavného betonu (výrobce bazénu)
3. postupné zabetonování dnových kanálů (stavební firma)
4. při dodatečných pracích je nutné dnový kanál zabezpečit tak, aby nebyl znečištěn nebo poškozen

Řez 2-2
M= 1:50



detail: betonové základy
M= 1:20



Půdorys
M= 1:50

Řez 4-4
M= 1:50

Řez 5-5
M= 1:50

Řez 6-6
M= 1:50

Řez 3-3
M= 1:50

BAZÉN:

vodní plocha:	133.0 m²
filtr. výkon:	92.0 m³/h
obvod bazénu:	50.0 m
objem vody:	~170.0 m³

1. tr. masážní polaleháčka, DN 50, RA-2,66
2. odtok ze žlábku, DN 200, RA-2,66
3. cirkulace pod tr. lehátka, DN 50, RA-2,84
4. tr. masážní polaleháčka, DN 50, RA-2,66
5. chrlič, DN 100, RA-2,66
6. tr. masážní lavice, DN 50, RA-2,66
7. masážní trysky, DN 80, RA-3,09
8. tr. masážní lavice, DN 50, RA-2,66
9. tr. masážní lavice, DN 50, RA-2,66
10. masážní trysky, DN 80, RA-3,09
11. tr. masážní lavice, DN 50, RA-2,66
12. odtok ze žlábku, DN 200, RA-2,66
13. vodní ježek, DN 50, RA-X,XX
14. odtok ze žlábku, DN 200, RA-X,XX
15. odběr vzorků, DN 50, RA-2,66
16. odběr vzorků, DN 50, RA-2,66
17. odtok ze žlábku, DN 200, RA-2,66
18. sací kanál, DN 150
19. sací kanál, DN 150
20. sací kanál, DN 150
21. odtok bazénu, DN 150, RA-3,50
22. dnový kanál, DN 100, RA-3,44
23. dnový kanál, DN 100, RA-3,04
24. masážní trysky, DN 100

Obsahem stavební připravenosti je návrh tvarů ŽB základových konstrukcí včetně prostupů a nik, pro daný nerezový bazén a jeho trubní rozvody.
Stavební připravenost NEŘEŠÍ:
?Použité osazení nerezové konstrukce bazénu včetně nerezového potrubí, ?do navržených tvarů ŽB konstrukcí.
?Statický posudek konstrukce nerezového bazénu je součástí dalšího ?stupně projektové dokumentace (výrobní dokumentace)

Stavební připravenost NEŘEŠÍ:
?Napojení hydroizolace na nerezovou přípravu pro napojení hydroizolační vrstvy
?Utěsnění hydroizolační vrstvy v místě prostupu potrubí skrz stropní konstrukci či stěnu.
?Systémové prostupy skrz stěnu nebo stropní desku
?Úpravy či přetepení hydroizolace při kotvení bazénových stěn pomocí kotevních šroubů do ŽB desky ?či stěny na které je aplikována HI vrstva.
?Únosnost navržených základových konstrukcí (druh a četnost výztuže, třída betonu)
?Návrh uzemnění ? tato musí řešit elektro projektant dle platných ČSN
??Podmínky pro zabránění šíření hluku a vibrací, toto je nutno řešit v projektové dokumentaci ?stavební části generálním projektantem.
??Drenáž spodní stavby u venkovních bazénu, toto řeší generální projektant stavby na základě ?hydrogeologického posudku v místě stavby.

Základ rozměry a kóty základů jsou hodnoty, které znamenají požadované minimální hodnoty nutné na instalaci tělesa nerezového bazénu. Doporučuje se zaměření geodetem. Přítom se sleduje hlavní funkce hydraulický bazénu, a to zábrana rovnoměrného přelivu po celém obvodu bazénu. Není přípustný nerovnoměrný pokles betonového základu! Tolerance přelivné hrany představuje ± 2 mm.

Je-li povrch bazénu ze strany bazénové technologie vystaven zvýšené koncentraci chlóru z okolního vzduchu, může dojít k narušení a trvalému poškození pasivní vrstvy. Dříve než k poškození pasivní vrstvy, dochází k nevratnému poškození všech kovových částí bazénových instalací (např. armatur, čerpadel, elektronických součástek a jiných instalací v technických prostoru a kolektorových chodbách).

Zjistíte-li, že vnější strana bazénu ze strany bazénové technologie přichází do styku se vzduchem obsahujícím chlór, učiňte ihned nápravná opatření!

- utěsněte akumulační nádrž, retenční nádrž a otevřené součásti konstrukce napněné bazénovou vodou proti přístupu vzduchu nebo je prostorově oddělte od přednětů z ušlechtilé oceli
- zabraňte proniknutí vzduchu s obsahem chlóru k předmětům z ušlechtilé oceli
- odvětrání vyrovnávací nádrže vyveďte do venkovního prostoru
- odvětrání plavecké haly není přípustné vyvést do vnějšího ochozu bazénu nebo do technického prostoru
- doporučuje se přísné provětrání technického prostoru (3-násobná výměna vzduchu)
- všechny stavební otvory vedoucí k vnější straně bazénu nebo do technického prostoru musí být vzduchotěsně utěsněny

hrubá vrstva: 4/32 s odstupňovaným granulováním zhutněná s účinností drenáže, minimálně 20 cm.

dělící vrstva: když se vyžaduje, tak např.geotextilie(recyklo) z propylénu.

jemná vrstva: 4/8 granulace, ca.5 cm dobře zhutněná. plošná tolerance : +0,5 cm nad dnový rozvod popř. nad dnový ten. (lámaná drť, žádný obilí materiál!)

Všechny písková zásypové hmoty musí být zbaveny částí zeminy a kovových materiálů !

Jemná vrstva musí splňovat tyto požadované hodnoty :

pH = x > 6,8
elektrovodivost = x < 100 mS.m-1
chloridy = x < 250 mg.kg-1
Fe = x < 2 mg.kg-1?
feromagnetsoučástí (magnet) = nejsou přípustné

Při napouštění bazénu dnovým kanálem resp. vtokovými tryskami nesmí pinicí tlak překročit 0,3 barů - t.j. 3 m vodního sloupce, aby nedošlo ke zdeformování krytu kanálu resp. vtokové trysky.
Provozní tlak v dnovém kanálu je 0,2 barů - t.j. 2 m vodního sloupce.

Dnové kanály, sací kanály, vtokové trysky, odtoky ze dna a všechny ostatní konstrukce a atrakce (jako např. vzduchovač,vodní hřib, vodní ježek,..) ukotveny na dně bazénu musí být po montáži zabetonovány!

Všechny betonářské, bourací a zásypové práce provádí stavební firma, nikoliv dodavatel nerezového bazénu.

Těleso bazénu je nutné uzemnit dle platných legislativních předpisů - stavební firma.

Elektro zapojení světel, tlačítek, ralet a ostatních atrakcí není dodávkou výrobce nerezového bazénu. Dodávkou není ani propojení ovládacích prvků do nadřazeného systému. Systém ovládání a propojení je nutné konzultovat s výrobcem bazénu, technologem, stavební firmou a ostatními profesemi.

Piktogramy dodávané zhotovitelem nerezového bazénu jsou pouze informativní a nenapňují znění ČSN EN 15288-1+A1. Pokud je stanoven požadavek výše uvedenou normu dodržet, navrhne projektant rozmístění tabulek v závislosti na dispozicích objektu a zahrne je do položkového rozpočtu.

Dodavatel bazénu upozorňuje, že i přes dimenzování dle údajů výrobce nepřebírá žádné záruky za 100% bezstínové osvětlení podvodními reflektory, popřípadě za bezchybné ozvučení podvodními reproduktory.
Dimenzování a výběr produktů je závislé na mnoha okolnostech, nepředvídatelných vlivech a nelze zamezit určitým nedostatkům i přes pečlivé plánování.

Podmínky pro zabránění šíření hluku a vibrací nejsou v této dokumentaci pro D+M nerezových bazénů a technologických prvků zahrnuty. Nutno řešit v projektové dokumentaci stavební části generálním projektantem.

Napojení nerezové konstrukce bazénu na vodorovné a svislé hydroizolace stavby bude řešeno v projektové dokumentaci stavební části generálním projektantem.

- HLOUBKU ZALOŽENÍ URČÍ STATIK DLE STATICKÝCH PODKLADŮ
- PODBETONOVÁNÍ DCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT PO ZAMĚŘENÍ PŘELIVNÉ HRANY
- MAXIMÁLNÍ TLAK V DNOVÉM ROZVODU 0,03 MPa
- ZÁSYPOVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT ZBAVEN KOVOVÝCH PŘÍMĚSÍ
- -1,740 ÚROVEŇ HLADINY VODY V BAZENU
- NÁVAZNOSTI NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- NEREZOVOU VANU UZEMNIT DLE PLATNÝCH ČSN
- ZÁSYPOVÉ HMOTY HUTNIT: Edef = 45 MPa

vztažná výšková kóta:
-1,740 ÚROVEŇ HLADINY VODY

INVESTOR:	MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH
KRESLIL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH	KONTROLOVAL:
Č. ZAKÁZKY:	DATUM: 11/2020 ETAPA: DPS

ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH
NERUDOVA 77
533 04 SEZEMICE
IČO: 48161594
tel. 732822098, 466 301 318

REKONSTRUKCE PAVILONU E ZŠ JAK, 1. A 2. ETAPA
LYSÁ NAD LABEM

BAZÉN-PŮDORYS, ŘEZY

M 1:50 | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.25 | ZMĚNA: 0