

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop
0.1	PŘEDSÍŇ-ŽENY	9,16 m2	dlažba	ker. obklad	SDK v.3,00
0.2	CHODBA	6,26 m2	dlažba	ker. obklad	SDK v.3,0
0.3	WC	1,50 m2	dlažba	ker. obklad	SDK v.3,0
0.4	WC	1,50 m2	dlažba	ker. obklad	SDK v.3,0
0.5	WC	1,50 m2	dlažba	ker. obklad	SDK v.3,0
0.6	PŘEDSÍŇ-MUŽI	6,50 m2	dlažba	ker. obklad	SDKv.3,0
0.7	PISOÁRY	7,95 m2	dlažba	bet. stěrka	SDK v.3,0
0.8	WC	1,50 m2	dlažba	ker. obklad	SDK v.3,0
0.9	ÚKLID	2,62 m2	dlažba	ker. obklad+ omyv. barva	SDK v.3,0
0.10	SKLAD	29,63 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.11	PROSTOR VZT	77,28 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.12	PROSTOR POD BAZÉNEM	133,50 m2	beton+nátěr	štuková omítka	štuková omítka
0.13	TECHNOLOGIE BAZÉNU	48,85 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.14	DÍLNA	151,50 m2	beton	štuková omítka	štuková omítka
0.15	SKLAD	33,23 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.16	SPRCHY	14,65 m2	dlažba	ker. obklad v.2,1	štuková omítka
0.17	CHODBA	11,73 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.18	ŠATNA	51,65 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.19	CHODBA	193,75m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.20	SKLAD KERAMIKY	11,10 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.21	KERAMICKÁ DÍLNA	48,36 m2	dlažba	štuková omítka	SDK v.2,95
0.22	ŠATNA	20,25 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.23	SPRCHY	13,90 m2	dlažba	ker. obklad v.2,1	štuková omítka
0.24	ŠATNA	20,75 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.25	SPRCHY	14,25 m2	dlažba	ker. obklad v.2,1	štuková omítka
0.26	ŠATNA	20,35 m2	dlažba	štuková omítka	štuková omítka
0.27	SPRCHY	17,05 m2	dlažba	ker. obklad v.2,1	štuková omítka

LEGENDA BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE:

POZ.	NÁZEV	KS	PŘÍKON [kW]	PŘÍKON ELEKTRO PŘÍKAZU [kW]	VÝKON	POZNÁMKA
A.1a,b	PÍSKOVÝ FILTR Ø1400mm, filtrační vrstva 1,0m, granulace dle	2	–	–	Q=45m³/h; 30m³·h⁻¹·m⁻²	připojení DT 90mm
A.2a,b	OBĚHOVÉ ČERPADLO FILTRACE	2	3,0	6,0	Q=50 m³/h H=15m	1450ot./ min.
A.3	OBĚHOVÉ ČERPADLO PRAMÍ FILTRŮ	1	1,5	1,5	Q=11 m³/h H=6m	1450ot./ min.
A.4	AUTOMATICKÉ MĚŘÍCÍ A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ pH- + Cl + REDOX	1	0,1	0,		
A.5	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE Cl	1	0,1	0,	vč. dávkovacího čerpadla	
A.6	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE pH-	1	0,1	0,	vč. dávkovacího čerpadla	
A.7	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE FLOKULANTU	1	0,1	0,	vč. dávkovacího čerpadla	
A.8	ELEKTROVENTIL MĚŘENÍ VODY	1	0,1	0,		
A.9	PONORNÉ ČERPADLO MĚŘENÉ VODY	1	0,18	0, 8	Q=5,5m³/hr H=6m	
A.10a	TEPELNÝ VÝMĚNÍK 79kW (32°C)	1	–	–		
A.10b	PONORNÉ ČERPADLO CHŘENÍ	1	0,75	0,75	Q=20 m³/h H=7m	
A.11	ODBĚRNÍ PRŮTOKOMĚR	1	0,1	0,	Q=6m³/h	
A.12	REGISTRAČNÍ VODOMĚR	1	0,1	0,		
A.13	ELEKTROVENTIL NA DOPOUŠTĚNÍ VODĚ	1	0,1	0,		
A.15	OBĚHOVÉ ČERPADLO CHRLIČ	1	,5	,5	Q=50 m³/h H=6m	
A.16	OBĚHOVÉ ČERPADLO MASÁŽNÍ TRYSKY (STĚNA)	1	,5	,5	Q=48 m³/h H=6m	
A.17	OBĚHOVÉ ČERPADLO MASÁŽNÍ TRYSKY (LAVICE)	1	2,2	2,2	Q=72 m³/h H=6m	
A.18	OBĚHOVÉ ČERPADLO VODNÍ JEŽEK	1	0,75	0,75	Q=15 m³/h H=8m	
A.20	DVÍHACÍ HADLO – LEHÁTKO	1	3,0	3,0	Q=240m³/h ÷0,2 bar.	
A.21	DVÍHACÍ HADLO – LAVICE	1	3,0	3,0	Q=240m³/h ÷0,2 bar.	
A.30	STŘEDOTLAKÁ UV LAMPA	1	7,0	7,0	Q=82m³/h	
	CELKEM [kW]:			--		

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE - POHLEDY:



LEGENDA:

- Rx — ROZVADĚČ MaR (RA, RB, DT)
- RH — RH - ROZVADĚČ ELEKTRO (DODAVATEL SILNOPROUD)
- PRVKY MaR (SNÍMAČE, POHONY, ATD.), ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ DO MaR (ČERPADLA, ATD.)
- KABELOVÝ ŽLAB MaR
- ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA VEDENÁ V PODLAZE, VE STĚNĚ, NAD PODHLEDY
- OSVĚTLENÍ V BAZÉNU

INVESTOR:	MĚSTO LYSÁ NAD LABEM	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77 533 04 SEZEMICE IČO: 48161594 tel. 732822096, 466 301 318	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MILOŠ HORT		
KRESLIL: PETRA KVAPILOVÁ	KONTROLOVAL: ING. MILOŠ HORT		
Č. ZAKÁZKY:	DATUM: 08/2021 STUPEŇ: DPS		
REKONSTRUKCE PAVILONU E ZS JAK, 1. A 2. ETAPA LYSÁ NAD LABEM			
MĚŘENÍ A REGULACE - PŮDORYS 1.PP	M 1:100	Č.VÝKRESU: D.1.4.6.5	
		ZMĚNA: 0	