

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Název: Město Liběchov
Sídlo: Rumburská 53, 277 21 Liběchov
Zastoupená: Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka
IČ: 00237019
Kód státu: CZ, Česká republika

V Mělníce dne 30. 09. 2024

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově“

Vážení,

v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám tímto zadavatel poskytuje

vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Rekonstrukce kaple sv. Ducha a Božího Hrobu v Liběchově**“.

Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě žádostí obdržené dne 24. 09. 2024.

Zadavatel spolu s tímto vysvětlením uveřejňuje:

- Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Zadavatel oznamuje, že lhůta pro podání nabídky se prodlužuje do **03. 10. 2024 do 10:00 hod.**



Dotaz č. 10 až 14:

Po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr elektroinstalací Vás žádám o vysvětlení zadávací dokumentace a doplnění:

1. v projektové dokumentaci elektro v technické zprávě se uvádí, že na základě požadavku Památkové péče nebudou venkovní svítidla na stojanu, ale budou zapuštěna v zemi. Ve výkazu výměr v objektu 02.1 Elektroinstalace vnější je položka montáž svítidel na výložník a k tomu materiál: svítidlo, výložník a sloup (položky č. 3-8). Pokud máme ocenit výkaz výměr, tak ve výkazu výměr chybí položka montáž sloupu a provedení základu. Pokud mají být venkovní světla zapuštěna v zemi, tak prosíme o úpravu výkazu výměr.
2. ve výkazu výměr v objektu 02.1 Elektroinstalace vnější je montáž kabelu pod omítku vč. kabelu (položka č. 1 a 2), pokud mají být venkovní světla zapuštěna v zemi, tak prosíme o doplnění výkazu výměr o příslušné položky vč. ochranných trubek a zemních prací a prověření délky kabelového vedení (předpokládáme délku cca 150 m) vč. typu kabelu.
3. v projektové dokumentaci elektro ve schématech je uvedeno 9 ks spínačů a 4 ks přepínačů ale ve výkazu výměr v objektu 01.1. Elektroinstalace vnitřní jsou uvedeny 2 ks spínačů a 4 ks přepínačů, dále není uvedena montáž a dodávka instalačních krabic a svorek u spínačů, přepínačů a zásuvek – prosíme o úpravu a doplnění položkově do výkazu výměr.
4. vzhledem k umístění některého vnitřního osvětlení bude potřeba provádět instalaci z lešení – prosíme o doplnění položkově do výkazu výměr.
5. po prostudování projektové dokumentace elektro prosíme o revizi délky vnitřního kabelového vedení uvedeného v objektu 01.1 Elektroinstalace vnitřní (položky č. 1-4). Dle našeho názoru jsou uvedené výměry nedostatečné pro provedení kompletního díla.

Odpověď č. 10 až 14:

Zadavatel prověřuje správnost projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve vazbě na shora uvedené dotazy. S ohledem na složitost zpracování případného doplnění, zadavatel sděluje, že relevantní odpovědi na shora uvedené dotazy si vyžádají větší časovou dotaci než je lhůta pro vypořádání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace stanovená ZZVZ, a proto zadavatel rozhodl o prozatímním prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S ohledem na skutečnost, že se v daném případě jedná o dotazy obdobného charakteru jako dotazu č. 1 až 9 **vydá zadavatel nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb**, který bude závazným podkladem pro zpracování nabídkové ceny.

Neprodleně poté co bude ukončeno posouzení shora uvedených dotazů, zadavatel uveřejní na profilu zadavatele relevantní odpovědi na uvedené dotazy a současně přiměřeně, v souladu s ust. § 98 odst. 4 a § 99 ZZVZ prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

S úctou

JUDr. Eva Kaiserová
i.s. Město Liběchov

