

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

pro veřejnou zakázku s názvem:

### „Prodloužení splaškové kanalizace v k.ú. Heroltice u Tišnova“

**Identifikační údaje zadavatele:**

Název: **Obec Heroltice**  
Sídlo: Heroltice 18, 666 01 Tišnov  
IČ: 00362841  
Oprávněná osoba za zadavatele jednat: Ing. Pavel Brázda – starosta obce  
Režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka  
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje či doplňuje před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadávací dokumentaci.

#### II.

#### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ODPOVĚDI NA DOTAZY

##### DOTAZ č. 1

V TZ čerpací stanice se píše, že napojení stoky do čerpací stanice bude provedeno potrubím PP DN 150, ale v SP je v pol. č. 34 uveden průměr DN 200. Prosím o upřesnění, co platí.

##### VYSVĚTLENÍ č. 1

Pro přítokové potrubí na čerpací stanici platí profil DN150. Týká se to objektu SO-02 Čerpací stanice položek č. 33, 34 a 38.

V Herolticích dne 24.01.2023

**OBEC HEROLTICE**  
Heroltice 18  
666 01 Tišnov  
IČO: 00362841, tel.: 604 261 406  
obec@obec-heroltice.cz -1-

*Pavel Brázda*

Ing. Pavel Brázda – starosta obce  
osoba oprávněná za zadavatele jednat



OBEC HEROLICE  
Herolice 47  
360 01 Tábor  
IČ: 0023041, tel. 384 521 400  
www.herolice.cz

