

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL	MĚSTO VIZOVICE
SÍDLO	MASARYKOVO NÁM., 1007, 763 12 VIZOVICE
IČ, DIČ	00284653, CZ00284653
ZASTOUPENO	Bc. SILVÍÍ DOLANSKOU, STAROSTKOU MĚSTA
KONTAKTNÍ OSOBA	Mgr. PETR DOSTÁL, REFERENT SPRÁVY MAJETKU
TEL., E-MAIL	777 471 120, <a href="mailto:verejne.zakazky@mestovizovice.cz">verejne.zakazky@mestovizovice.cz</a>
PROFIL ZADAVATELE	<a href="https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2d9c8922-6a0c-4a69-a2cb-f8a4711ffbad">https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2d9c8922-6a0c-4a69-a2cb-f8a4711ffbad</a>

### 2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO KULTURNÍHO CENTRA VIZOVICE
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45212300-9 STAVEBNÍ ÚPRAVY UMĚLECKÝCH A KULTURNÍCH BUDOV 42416100-6 VÝTAHY 45223500-1 ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	<b>7.761.000 Kč bez DPH</b>

### 3. INFORMACE O LHŮTÁCH A FORMĚ NABÍDKY

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY	<b>do 09.00 hod. dne 19.04.2024</b>
FORMA NABÍDKY	<b>ELEKTRONICKÁ, 1 ORIGINÁL, ČESKÝ JAZYK</b>
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ	<b>26.03.2024, v 09:30 hodin, sraz před budovou Kulturního centra č.p. 1007 Masarykovo nám., Vizovice. Ing. Ondřej Ludvík, investiční technik, tel. 777 471 116.</b>
ZADÁVACÍ LHŮTA <sup>1</sup>	<b>180 dní</b>

<sup>1</sup> v souladu s § 40 zákona se jedná o lhůtu, po kterou nesmí účastníci zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupit

### **Žádost o vysvětlení ze dne 28.03.2024:**

Dobrý den,

v rámci dodatečných informací na zakázce "Bezbariérový přístup do kulturního centra", vás žádáme o vysvětlení:

dotaz č. 1: Uchazeč žádá zadavatele o doplnění výpisu dveří, zámečnických a truhlářských výrobků. S ohledem na srovnatelné ocenění, prosíme o vyjasnění této skutečnosti, případně opravu VV.

dotaz č. 2: Bezbariérový přístup - pol. 62, 63 - Fasádní a pomocné lešení - Prosíme zadavatele o upřesnění daného lešení, položky jsou uvedené jako soubor. S ohledem na srovnatelné ocenění, prosíme o vyjasnění této skutečnosti, případně opravu VV.

dotaz č. 3: Bezbariérový přístup - pol. 121 - D+M výtah kompletní provedení - Žádáme zadavatele o specifikaci výtahu. S ohledem na srovnatelné ocenění, prosíme o vyjasnění této skutečnosti, případně opravu VV.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace:**

- 1) Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o část 03 Okna dveře stěny rolety.
- 2) Pol. 62 Fasádní lešení – jedná se o fasádní lešení použité při lokálních opravách a úpravách venkovní fasády před vstupem (v prostoru před prosklenou stěnou).  
Pol. 63 Pomocné lešení – jedná se o pomocné lešení použité při výstavbě výtahové šachty.
- 3) Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o technickou specifikaci výtahu. Tato specifikace nahrazuje specifikaci výtahu uvedenou v průvodní

Pro bližší upřesnění zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o průvodní a technickou zprávu a části 04 PBŘ a 10 Statika.

Vizovice 03.04.2024

Bc. Silvie Dolanská  
starostka

Přílohy:           03 Okna dveře stěny rolety  
                      04 PBŘ  
                      10 Statika  
                      Průvodní a technická zpráva  
                      Technická specifikace výtahu