

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

Název veřejné zakázky:	Výstavba sportovní haly Velké Meziříčí
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	255 33 843
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Sportovní podlaha

V projektové dokumentaci D.1.1 Skladby konstrukcí je částí podlahy březová překližka tl. 12 mm. Ve specifikaci povrchů je tato část podlahy z OSB desek. Která z variant je správně?

ODPOVĚĎ 1

Platí specifikace povrchů, tedy OSB desky.

DOTAZ 2

Střecha - skladba SP2

V projektové dokumentaci D.1.1 Skladby konstrukcí je horní vrstva střechy SP2 z kačírku fr. 16-32. V D.1.1 102 2.NP je u této skladby střechy psaná dlažba. Která z variant je správně?

ODPOVĚĎ 2

Platí skladby konstrukcí, tedy kačírek.

DOTAZ 3

Drátkobetonová základová deska

U drátkobetonové základové desky zázemí v řezech je tloušťka 300 mm a ve skladbách podlah je tloušťka této desky 200 mm. Která tloušťka drátkobetonové základové desky zázemí je správně?

ODPOVĚĎ 3

Platí výkresová dokumentace – řez a tedy tl. základové desky v zázemí 300 mm.

DOTAZ 4

Dovolte nám ještě dotaz k Technické kvalifikaci, bod. 6.1.1.2.

Tak jak jsme komunikovali s několika renomovanými výrobci a dodavateli sportovních podlah, certifikace FIVB není až tak o parametrech podlahy, ale o tom, že provedenou podlahu musí schválit asociace a tím dá certifikát FIVB. Schválení je samozřejmě za úplatu (sponzoring), ze které pak svazy fungují. Proto bychom se chtěli zeptat, proč zadavatel transparentně nežadá požadované parametry podlahy, resp. nenapiše k požadovaným

dvou stavbám parametry podlah, které musí referenční stavby splňovat? Tím bude mít plně zajištěnu odbornost dodavatele a jistotu, že dodavatel má zkušenosti s realizací podlah nejvyšší kvality. Několik dodavatelů sportovních podlah nám potvrdilo, že realizovali podlahy parametrově mnohem náročnější, než pro FIVB, ale tím, že neodvedli poplatek svazu, certifikaci tak nemají.

Zadavatel tak dle našeho názoru jednoznačně eliminuje hospodářskou soutěž a účast více dodavatelů. Žádáme proto úpravu zadávacích podmínek tak, aby byla zachována hospodářská soutěž.

ODPOVĚĎ 4

Tak jak vyplývá ze zadávací dokumentace i odpovědi č. 1 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 9, zadavatel netrvá výhradně na sportovní podlaze, která má certifikaci FIVB, ale požaduje zkušenosti s realizací (citace): „*sportovní vinylové podlahy vč. podkladních vrstev z dřevěných roštů, která odpovídala či odpovídá požadavkům certifikace FIVB*“.

Sportovní podlaha musí pouze odpovídat aktuálním požadavkům certifikace FIVB, případně odpovídat předchozím požadavkům platných v době realizace sportovní podlahy, tj. musí parametry splňovat nebo může vykazovat parametry lepší. Realizována sportovní podlaha tedy nemusí přímo fyzicky disponovat tímto certifikátem.

Zadavatel však upozorňuje na požadavek uvedený v projektové dokumentaci, kde je uvedeno, že nabízená a dodávaná sportovní podlaha musí mít homologaci FIVB, FIBA, IHF, IFF, BWF.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.