



Sázava dne 13.11.2024

Ev.č.: 24314

„Sběrný dvůr - Sázava – stavba“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Zadavatel: Město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, IČ: 00236411

Věc: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Vážení,

dne 8. listopadu 2024 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže je uvedeno původní znění dotazů uvedených v žádosti včetně vyjádření zadavatele a zpracovatele projektové dokumentace.

Dotaz č. 1:

Součástí projektové dokumentace objektů je i objekt D.2 – Vodovodní a kanalizační přípojka. Tento objekt není ale součástí výkazu výměr. Tyto práce se nebudou realizovat současně s touto zakázkou?

Odpověď č. 1:

Vodovodní a kanalizační přípojka není součástí této zakázky. Zhotovení přípojky bude zadavatelem řešeno samostatně.

Dotaz č. 2:

Objekt SO-01 Prefabrikovaný modulární systém obsahuje zámečnické práce, konkrétně zábradlí s tyčovou výplní. Dle výměry je zábradlí po celé délce modulárního systému – ramp i rovných ploch. Zábradlí je projektováno na celkovou výšku 900mm a v celé délce pevně osazené. Jakým způsobem budou plněny kontejnery, které budou umístěny pod modulárním systémem sběrného dvora? Budou některé segmenty zábradlí otevíravé. Žádáme o upřesnění.

Odpověď č. 2:

Zábradlí bude bez otevíravé části.



Dotaz č.3:

Objekt SO-09 Oplocení a posuvné brány. Našli jsme rozpor mezi výkazem výměr a technickou zprávou ohledně materiálu samonosných posuvných bran. Výkaz výměr uvažuje hliníkovou konstrukci bran, technická zpráva ocelovou konstrukci bran. Můžeme požádat o upřesnění materiálu.

Odpověď č. 3:

Jedná se o hliníkovou konstrukci bran, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 4:

Objekt SO-05 Vybavení sběrného dvora – mobilní EKO-SKLAD. Projektová dokumentace specifikuje konstrukci mobilního eko-skladu, výkaz výměr pouze uvažuje s montáží stávajícího skladu. Zadavatel mobilní EKO-SKLAD vlastní a bude pouze přemístěn na nový sběrný dvůr nebo bude sklad dodáván nový?

Odpověď č. 4:

Zadavatel mobilní EKO-SKLAD vlastní, sklad bude na nový sběrný dvůr pouze přemístěn. Výkaz výměr pro objekt SO-05 obsahuje pouze montáž stávajícího mobilního eko-skladu.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejnil zadavatel v souladu s § 98 zákona na profilu zadavatele.

.....
Mgr. Vladimír Dvořák
starosta města