

Příloha č. 3



Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Zubatého 1
614 00 Brno

Č.j.: HSBM-357-12/2016

Brno, 24. března 2016
Počet listů: 1

Envipartner, s.r.o.
Videňská 546/55
639 00 Brno-Štýřice

„Protipovodňová opatření obce Střelice“

Vyřizuje: por. Bc. Jan Dvořák, t.č. 950 630 166, jan.dvorak@firebrno.cz

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen HZS JmK) dálkově ovládá na území obce dvě elektronické sirény, které jsou začleněny v jednotném systému varování a vyzoomění (dále jen JSVV) od roku 2005. Tyto sirény nejsou v projektu nikde zmíněny. Stávající rozhlas, v majetku obce, není začleněn do JSVV.

HZS JmK po prostudování projektu „Protipovodňová opatření obce Střelice“ a zjištění, že varovný systém (BMIS – v projektové dokumentaci na str. 24) splňuje Technické požadavky na koncové prvky varování připojované do JSVV (seznam dle čj. MV-24666-1/PO-2008 je na adrese <http://www.hzscr.cz/cianek/dotace-obcim-na-rozvoj-koncovych-prvku-varovani-207678.aspx>), může prvek se samostatným (obousměrným) přijímačem připojit do systému JSVV.

HZS JmK vydává souhlasné stanovisko k realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Střelice“ po splnění podmínky, že budou použity schválené koncové prvky varování dle Technických požadavků na koncové prvky varování vydané Generálním ředitelstvím HZS ČR č.j. MV-24666-1/PO-2008.

Při budování koncových prvků varování požadujeme informování o této skutečnosti a požadujeme také přizvání k součinnosti.

plk. Ing. Lukáš Vymazal
pověřen vedením oddělení
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS JmK

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – Envipartner s.r.o (DS: mmrkc2j)

Výtisk č. 2 – pro spis

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **601399_002381**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 356702607 byla systémem přenesena dne 29.03.2016 v 07:52:55. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 29.03.2016 v 16:24:43. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **1C 44 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **29.03.2016 07:58:29**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D C9 1F**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Adresa: Zubatého 685/1, 61400 Brno, CZ

ID datové schránky: ybiaiuv

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 29.03.2016 v 16:24:55. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 29.03.2016 14:54:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1B C5 50**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Lukáš Vymazal, vedoucí, OOKR, 795140, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje [IČ 70884099]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 39**

Česká pošta, s.p. dne 29.03.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Markéta Odehnalová

Otisk úředního razítka:



83460378-81434-160329162432

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciodolozky>.