



## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „TUCHLOVICE, OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LOKALITA VÝCHOD II.“

Veřejná podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek ve znění zákona č. 166/2023 Sb. (dále jen ZZVZ, zákon) s [elektronickým podáním nabídek](#)

### VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název: OBEC TUCHLOVICE  
Sídlo: U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice  
IČO: 00235041  
DIČ: CZ00235041  
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  
Telefon: +420 312657020; +420 725827160  
E-mail: [obecniurad@ou-tuchlovice.cz](mailto:obecniurad@ou-tuchlovice.cz)

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DI 1)

Obec Tuchlovice, jako veřejný zadavatel, poskytuje na základě dotazů účastníků zadávacího řízení v souladu s § 98 následující vysvětlení.

#### DOTAZ 15.10. 2024:

1) Ve Vzorovém příčném řezu pro 4. úsek ul. Máchova je, v konstrukci asfaltové vozovky (komunikace), uvedena Recyklace na místě za studena + ACO11 tl. 60 mm. Ve výkazu výměr SO104.1 v pol. č. 5 je odstranění podkladu z kameniva v tl. 300 mm, v pol. č. 6 odstranění podkladů nebo krytů živičných v tl. 150 mm (oboje v ploše komunikace - živice). V pol. č. 12 je navíc odkop v tl. 100 mm (v ploše vozovky). Tedy celkem odstranění vrstev v tl. 550 mm. Většina vybouraného materiálu z pol. č. 5 a 6 se neodváží na skládku ani na deponii, viz poznámka v pol. č. 81 sut' z vybourané komunikace bude použita k recyklaci do podkladu nové vozovky“. Dále je ve VV pol. č. 47 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (v ploše komunikace - asfalt). V této ploše (komunikace - asfalt) je dle VV již pouze postřik + ACO11 tl. 60 mm.

- 1a) Upřesní zadavatel technologii opravy, kterou předpokládá realizovat? Recyklace za studena x stabilizace zeminy?
  - 1b) Prověří a příp. opraví a doplní zadavatel položky VV v návaznosti na zvolenou technologii opravy?
  - 1c) Upřesní zadavatel, jakým způsobem předpokládá recyklaci sutí do podkladu nové vozovky, viz. pozn. v pol. č. 81? Doplní do VV k tomu potřebné položky?
  - 1d) Jakým způsobem předpokládá zadavatel manipulaci s vybouranou sutí, která bude použita k recyklaci? Doplní zadavatel do VV k tomu potřebné položky?
  - 1e) Prověří zadavatel množství odstraňovaných a nových vrstev v ploše „komunikace asfalt“. Příp. doplní do VV chybějící položky?
- 2) Upozorňujeme zadavatele na nevhodnost pokládky pouze 1 živičné vrstvy. Doplní zadavatel do VV položky na pokládku min. ve 2 živičných vrstvách?
- 3) Trvá zadavatel na požadavku na modifikovaný asfalt?

Dotazy obdobně platí i pro 5. úsek - ulice 5. května.

#### VYSVĚTLENÍ:

1a) Předpokládá se provedení recyklace podkladních vrstev za studena tak, jak je uvedeno ve výkrese vzorového řezu. Pokud tato technologie nepůjde provést z důvodu mělce uložených inženýrských sítí. Bude o změně provedení konstrukčních vrstev rozhodnuto v průběhu stavby. V uvedených ulicích hrozí mělké uložení pouze u plynovodu, který je ze 70-80 % mimo navržený jízdní pruh komunikace. Recyklace je tedy v tomto rozsahu proveditelná.

1b) VV nebude měněn

1c) recyklace bude prováděna zemní frézou

1d) jedná se o přesuny hmot které jsou ve výkazu výměr zohledněny v oddílech 997 Přesun sutě a 998 Přesun hmot

2) a 3) pokud bude provedena recyklace podkladních vrstev s hydraulickými pojivy viz bod 1a), bude ponechána jedna vrstva ACO modifikovaná

Tyto informace (DI 1) jsou dnešním dnem uveřejněny na „Profilu zadavatele“ obce Tuchlovice.

Vzhledem k tomu, že nejde o vážný zásah do zadávacích podmínek, neprodukuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.  
Děkujeme za pochopení  
V obci Tuchlovice, dne 16.10. 2024

Mgr. Jaroslav Pošta  
starosta obce