



PŮDORYS
1:50



ŘEZ C-C
1:50




LEGENDA

- VÝSTROJ KOLEKTORU – VTV
- VÝSTROJ KOLEKTORU – VTV – KABELOVÝ ROŠT
- VÝSTROJ KOLEKTORU – PRO CHŮŽI A DOPRAVU
- VÝSTROJ KOLEKTORU – PRO CHŮŽI A DOPRAVU
PODLAHOVÝ ROŠT / PODLAHOVÝ ROŠT VÝKLOPNÝ
- VÝSTROJ KOLEKTORU – ZÁBRADLÍ
- VODOVOD (SO 502)
- VĚTRÁNÍ KOLEKTORU (PS 106)
- HORKOVOD VČETNĚ VÝSTROJE – NENÍ SOUČÁSTÍ PD
- POUŠTKOVÁ SKŘÍŇ E.ON – NENÍ SOUČÁSTÍ PD



POZNÁMKY

- VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH
- KABELOVÝ ROŠT PST P60-R – CERTIFIKOVANÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU MIN. 60 MINUT (NAPŘ. OD FY. KOPOS KOLÍN a.s.).
- UVAŽOVANO JE POUŽITÍ 2 VARIANT:
 - KABELOVÉ LÁVKY ŠÍŘKY 400mm, KTERÉ JSOU ZAVĚŠENY DO STROPU KOLEKTORU ZA POUŽITÍ ZAVTŮVÝCH TYČÍ – JEDNÁ SE O NORMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI, T.J. NA TUTO KONSTRUKCI JE MOŽNÉ POUŽÍT KABELY LIBOVOLNÉHO VÝROBCE S PROKÁZANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
 - KABELOVÉ LÁVKY ŠÍŘKY 400mm, KTERÉ JSOU INSTALOVÁNY NA STROP ČI STĚNU KOLEKTORU POMOCÍ KŮTEV – JEDNÁ SE O NENORMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI, T.J. NA TUTO KONSTRUKCI JE NUTNÉ POUŽÍT POUZE KABELY S PROKÁZANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU OD VÝROBCE, SE KTERÝMI BYLA KONKRETNÍ TRASA VYZKOUŠENA
 - PROTIKOROZNÍ OCHRANA KABELOVÝCH ROŠTŮ PST P60-R JE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ PONOREM

ŘEZ A-A
1:50



ŘEZ B-B
1:50



Revize	Popis	Datum	Provedl

Investor

B

R

N

O

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

Brno-město, 602 00 Brno

Generální projektant

ingutis

INGUTIS, spol. s r.o.

Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6

(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz

www.ingutis.cz

HIP	Ing. Švec	Navrhl	Ing. Pohanka
Zodp. projektant	Ing. Švec	Vypracoval	Ing. Pohanka
Akce			Paré
12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova			
Část dokumentace D D.1 D.1.2 D.1.2.4	Dokumentace liniové trasy Dokumentace objektu Stavebně konstrukční řešení SO 150 - Ocelové konstrukce	Stupeň PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby	
		Datum	08/2020
		Revize	00
		Měřítko	1:50
Příloha		Formát	8 x A4
Rozšíření, odbočka C5, C7		Arch. číslo	1112_S_012411_00K_00b_CS_C7_00
		Č. přílohy	D.1.2.4.11