

Zadavatel:
Název zadavatele: Město Jilemnice
Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 82
IČO: 00275808

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č.3 – Odpověď na dotaz účastníka

DOTAZ č.1:

Dobrý den, SDK pohled má být někde požární nebo stačí všude klasicky bílá deska? Děkuji.

ODPOVĚĎ na dotaz č.1:

Dobrý den,

SDK pohledy stačí všude klasické bílé desky.