

Obec Jakubov u Moravských Budějovic

Název veřejné zakázky:	Inženýrské sítě a komunikace pro 3. etapu výstavby RD, Jakubov u Moravských Budějovic
Identifikační údaje o zadavateli Název: Sídlo: IČ:	Obec Jakubov u Moravských Budějovic Jakubov 155, 675 44 Lesonice 00289493
Evidenční číslo zakázky:	P18V00000002
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ust. § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď). Formulace dotazů je doslovně převzata z dotazu dodavatele.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2:

Ve výkazu výměr „2.1_Kanalizace - rozšíření lokality -výkaz výměr“ je položka č. 54 / 28697191R / Revizní šachta PP DN 315/160 mm KG přímé, dod+mont / kus / 18,00000 / V PD ani ve výkazu výměr není uvedeno, jaký poklop a pro jakou třídu zatížení má být použit.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI č. 2:

Zadavatel po dohodě s projektantem uznává tuto výše uvedenou nejasnost v projektové dokumentaci a v soupisu prací u zadavatele č.2 VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem Třebíči. Projektant provedl upřesnění technické specifikace výrobku pro výše uvedenou položku č. 54 stavebního objektu SO-01 Kanalizace – nová lokalita pro výstavbu RD.

Specifikace poklopu revizní šachty:

poklop plastový (PP) 315, třídy A15 (1,5t) dle ČSNEN 124

Soupis prací zůstává nadále v platnosti beze změn.

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nemá vliv na okruh možných dodavatelů ani na zpracování nabídek a z tohoto důvodu neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace NENÍ úpravou zadávacích podmínek – jedná se o upřesnění informací uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavateli nevzniká povinnost dle § 99 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Zadávací podmínky se nemění.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace odesláno zájemci, který požadoval vysvětlení a to prostřednictvím e-mailové pošty. Toto vysvětlení zadávací dokumentace je zveřejněno také na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

Toto vysvětlení dotazu dodavatele je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky.

Přílohy: nejsou.

V Jakubově, dne 1.10.2018.

Za zadavatele Ing. Miroslav Kabelka, v.r.
starosta obce Jakubov u Moravských Budějovic

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: