

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném
znění (dále jen „zákon“)

s názvem

**Domov sv. Václava –
rekonstrukce a modernizace
domova pro seniory**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Ve výkazu výměr jsou vyspecifikované kruhové regulační klapky včetně přírub, příruby jsou vyspecifikované samostatně, ale kruhové potrubí je spiro bez přírub, jak je uvedeno (trouba spirálně vinutá bez příruby). Proč mají být regulační klapky včetně přírub? Žádáme, aby byly příruby z výkazu odstraněny.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že jde o chybu v rozpočtu. Z přiložené verze jsou příruby odstraněny.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výkazu výměr je položka „Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí obklad přímého potrubí čtyřhranného, požární odolnost EI 60“, co je touto položkou myšleno? Tak, jak je položka popsána by se mělo jednat o požární desky PROMAT, ty nenahrazují požární izolaci.

V technické zprávě a ve výkresech je uvedeno:

- *Hlavní rozvod pro napojení VZT jednotky vedený v půdním prostoru musí být požárně izolován požární izolací s odolností EI 30 (30minut). Bude použita požární izolace tloušťky 50mm.*
- *Je potřeba požárně izolovat veškerá zařízení a rozvody v půdním prostoru.*
- *Rozvod VZT vedený v mezipatře mezi 2-3.NP musí být taktéž požárně izolován požární izolací s odolností EI30. Bude použita požární izolace tloušťky 50mm. Rozvod v mezistropě musí být požárně izolován v plném rozsahu!*

Izolace s požární odolností EI 60 není v TZ ani ve výkresech uvedena, ve výkazu výměr je rozpor. Žádáme o upřesnění této položky, která se opakuje ve výkazu výměr 2x.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že je uvažovaná požární izolace potrubí VZT s požární odolností EI30, viz technická zpráva. Jde o chybu v rozpočtu, který mylně uváděl u izolace EI60.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve výkazu výměr je vyspecifikovaná položka „trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 630x3000mm SN12“, v technické zprávě je uvedeno:

- *Sání větraného vzduchu bude řešeno pomocí kolektoru provedeného z těsného potrubí KG PVC o daných dimenzích*

Ve výkrese je uvedena dimenze DN 600. KG potrubí se v dimenzích 600 ani 630 nedodává. Žádáme o upřesnění položky.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jedná se o PVC potrubí bez označení KG řady SN12. Tato se v průměru 630 mm vyrábí.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 6. 2024 do 10:00 hodin.**

Zadavatel předkládá aktualizovaný výkaz výměr.

V Brně 7. 6. 2024

Deregio Tender, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele