

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

**Revitalizace VO městyse Velké Němčice v
rozsahu RV01-4 a RV09**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den,
v souboru Technické podmínky úseků jsou u úseků stanoveny třídy osvětlenosti:

Úsek č. 101 – P5
Úsek č. 401 – M4
Úsek č. 601 – M4

Úsek č. 99 přechod – M4

V položkovém rozpočtu je pro výše uvedené úseky uvedeno:

Úsek č. 101 max. příkon 10W, třída P4
Úsek č. 401 max. příkon 40W, třída M5
Úsek č. 601 max. příkon 40W, třída M5
Úsek č. 99 přechod max příkon 76W, třída – M5

Prosím o upřesnění konkrétních tříd osvětlení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel se na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl upravit přílohu č. 3 „Příloha č. 3 Položkový rozpočet“ zadávací dokumentace a v této souvislosti jako přílohu tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 předkládá upravený položkový rozpočet. Dodavatelé použijí tento dokument ke zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ve výzvě k podání nabídky je požadavek na doložení výpočtu rušivého osvětlení pro jednotlivé situace.

V technických podmínkách úseků, ale nejsou stanoveny jednotlivé situace pro srovnávací výpočty rušivého osvětlení.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že v příloze č. 5 „Příloha č. 5 Technické požadavky úseku_Městys Velké Němčice.“ v požadacích na jednotlivé úseky se v tabulce nachází parametr „Činitel údržby pro výpočty dle ČSN EN 13201 (výpočty komunikací)“. V tomto případě zadavatel požaduje doložení výpočtů rušivého osvětlení. V úsecích kde se konkrétní parametr v tabulce nenachází a v poznámce pod tabulkou je uvedeno, že je úsek bez světelného výpočtu, zadavatel doložení výpočtů rušivého osvětlení nepožaduje.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

V technických podmínkách úseků je u úseku č. 99 – Přechod uvedeno: Úsek bez světelného výpočtu, Zvolit adekvátní LED přechodovou náhradu za stávající svítidlo.

Vzhledem k tomu, že městys Velké Němčice má všechny přechody pro chodce osvětleny svítidlem reflektorového typu umístěného pouze na jedné straně přechodu a všechny přibližně v ose přechodů.

Nelze žádným LED svítidlem umístěným na stávajícím místě splnit TKP15 (2015).

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel se na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace rozhodl odstranit přechodová svítidla z požadovaného řešení a v této souvislosti se rozhodl upravit přílohu č. 3, 5, 6 a 10 „Příloha č. 3 Položkový rozpočet“, „Příloha č. 5 Technické požadavky úseku_Městys Velké Němčice“, „Příloha č. 6 Pasport a Projektová dokumentace“ a „Příloha č. 10 Specifikace navržených svítidel“ zadávací dokumentace a jako přílohu tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 předkládá upravené technické požadavky úseku, pasport s projektovou dokumentací a specifikaci navržených svítidel. Dodavatelé použijí tyto dokumenty ke zpracování svých nabídek.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 7. 2024 do 10:00 hodin.** Způsob podání nabídek zůstává nezměněn.

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele