

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

pro veřejnou zakázku s názvem:

**„Jinačovice – intenzifikace úpravny pitné vody a sanace studny“**

Identifikační údaje zadavatele oprávněného k vedení jednání v rámci zadávacího řízení:

### **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko**

Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov/ nám. 5. května 1405, 666 02

Předklášteří

IČ/DIČ: 49457004/CZ49457004

Zastoupený: Tomáš Kříž – předseda svazku

Režim veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“) zadavatel vysvětluje či doplňuje před uplynutím lhůty pro podání nabídek zadávací dokumentaci.

### I.

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ODPOVĚDI NA DOTAZY**

### **DOTAZ č. 1**

Dotaz směřuje k jednotnému zpracování nabídkové ceny, čl. 15.5. c) a d) versus soupis prací. V rámci SO 01, SO 02 a SO 03 jsou v jednotlivých soupisech prací k ocenění uvedeny položky 1 – 4 s nulovým množstvím. Pokud tyto položky jsou součástí ceny díla, pak by měli mít uvedeno množství. Pokud množství nemají, pak by se dá předpokládat, že je zadavatel nebude nepožaduje a nejsou tedy součástí díla. Zároveň má účastník ocenit všechny položky nenulovým množstvím. Bez uvedení množství se však do ceny neprojeví. Prosíme o vyjasnění.

### **VYSVĚTLENÍ č. 1**

V jednotlivých výkazech výměr nejsou uvedeny položky s nulovým množstvím, ale jsou zde uvedeny Poznámky č. 1 až 4, tj: 1 K 01 Poznámka 1 PP Jednoznačné vymezení druhu a kvality prací, dodávky nebo služby je uvedeno v Projektové dokumentaci. 2 K 02 Poznámka 2 PP Na své náklady a vhodným způsobem provede zhotovitel taková opatření ve formě dočasných konstrukcí, montáží lešení, pažení, podepření, štětování, hrazení, nakládání s vodou, konstrukcí můstků a dalších prací, které mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla všech pomocných prací. 3 K 03 Poznámka 3 PP Všechny typy křížení sítí, komunikací a vodních toků zahrnují zemní práce, pažení, zhotovení křížení, všechny dočasné práce (přehrázky, zajištění vedení apod.), naložení a odvoz odpadu a všechny ostatní úkony a dodávky zabezpečující kompletní zhotovení křížení. Má se za to, že zhotovitel zahrne do svojí nabídkové ceny všechny uvedené práce a dodávky. 4 K 04 Poznámka 4 PP Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. Poznámky zde nejsou uvedeny z toho důvodu, aby je uchazeč ocenil, ale aby ve své kalkulaci zohlednil obsah v nich uvedený.

**Dotaz č. 2:**

Soupisy prací obsahují rekapitulaci dílčích částí díla, neobsahují však celkovou rekapitulaci ceny díla. Je účastník povinen celkovou rekapitulaci vytvořit a vložit do nabídky?

**VYSVĚTLENÍ č. 2**

Přikládáme v příloze s názvem REKAP Jinačovice.

**Dotaz č. 3:**

Dle soupisu prací má být v rámci PS 01 instalováno nové čerpadlo do vrtu, přičemž má zůstat potrubí a armatury stávající. V soupisu prací jsme nenašli položku pro demontáž čerpadla s potrubím ve vrtu. Bude demontáž stávajícího čerpadla a souvisejícího potrubí s armaturami součástí díla? Prosíme o vyjasnění.

**VYSVĚTLENÍ č. 3**

V rámci prací požadujeme demontáž čerpadla. Prosíme zahrnout demontáž čerpadla do celkové ceny díla.

**Dotaz č. 4:**

V soupisu prací, části Vedlejší a ostatní náklady je uveden požadavek na laserové skenování **nově** budovaných objektů. Má se jednat o VDJ a armaturní šachtu na vodovodní síti. Ze zadání ale nevyplývá, že by se tyto objekty měly nově realizovat. Bude ocenění této položky požadováno?

**VYSVĚTLENÍ č. 4**

3D Laserové skenování platí pro všechny objekty, kde se realizuje jakákoliv stavební, anebo strojně technologická úprava. Cílem je získat 3D modely objektů pro budoucí využití. Skenovat by se tedy měl vnitřek úpravny vody, vnitřek vrtu, případně sedimentační nádrž.

V Předklášteří dne 06.11.2024

**Svazek vodovodů a kanalizací**  
**Tišnovsko**  
Nám. Míru 111, 676 01 Tišnov  
IČO: 49457004  
DIČ: CZ49457004

Tomáš Kříž – předseda svazku