

Zadavatel:

Severočeská teplárenská, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 287 33 118

Veřejná zakázka Z2024-030636:

„Rozšíření TN Litvínov etapa I.“

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IX

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 (obdržena dne 13. 09. 2024):

Dotaz 1)

Dle nedostatečných informací, bychom se chtěli zeptat, jaký integrátor spravuje ŘS v tomto objektu. Případně dodat kontakt na již zmíněného integrátora.

Přesněji se odkazují na HW a SW obsažený ve výkazech:

- 1) PS 01.3 – HVS – MaR
- 2) PS 01 HVS D4.1.3 DPS – 02 VV r2
- 3) PS 02 – Oddělovací stanice/MaR

Obecně nám z výkazu výměr není jasné, kde se jedná o úpravu stávajících ŘS a kde se jedná o dodávku nového ŘS.

Odpověď zadavatele:

V projektové dokumentaci je řešeno dle následujícího:

- a) v oddělovací stanici, které se bude nacházet v kotelně „S“ na Meziboří vznikne nový ŘS v souvislosti s nově budovanou technologií,
- b) tento ŘS bude veden po kabelu do stanice HVS (kabel bude umístěn ve výkopu s novým horkovodem),

- c) ve stanici HVS vznikne také nový ŘS, který bude pro samotnou technologii stanice a zároveň se zde bude nacházet přenos všech hodnot ze stanic do stávajícího systému dispečinku Severočeské teplárenské, a.s.,
- d) správcem dispečinku je partnerské středisko Severočeské teplárenské, tedy SKŘ United Energy, a.s., které se nachází v sídle společnosti United Energy, a.s..

V projektové dokumentaci není uvažováno s jakýmkoliv zásahy do jiných (cizích) ŘS.

Most – Komořany dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.
Vladimír Hyněš
(podepsáno elektronicky)